

# IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 15kV DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICO

UBICATO IN COMUNE ARCONATE (MI) – Località Arconate (MI)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA: Procedura Abilitativa Semplificata - Art. 6 D. Lgs. n. 28/2011

## PROGETTO DEFINITIVO

Opere elettriche dell'impianto fotovoltaico da 8400 kW, da ubicarsi nel Comune di Arconate (MI) [45,538233 N – 8,824263 E], destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione secondo i criteri della norma CEI 0-16

### IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. Fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
<b>PD</b>	<b>411116081</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	NEOEN_ARC_MI_REL_P0	MAGGIO 2024	-

### REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	16/05/2024	PROGETTO DEFINITIVO – RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATI	ING. C.A. MITRIONE	P.I. VALENTINO CASCARANO	P.I. VALENTINO CASCARANO

### PROGETTAZIONE

Per.Ind.VALENTINO CASCARANO

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Foggia n. 618

**Studio tecnico Per. Ind. Valentino Cascarano**

Via Macellari, 37 - 29122 Piacenza (PC)

+39 3911203689 – valentyno@live.it

IL PROGETTISTA



*Valentino Cascarano*



GESTORE RETE ELETTRICA

RICHIEDENTE

FIRMA PER BENESTARE

FIRMA PER BENESTARE

## INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	5
3	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA MT .....	8
4	CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO INTERESSATO DALLE OPERE DI RETE.....	13
5	AREE INTERESSATE DALLE OPERE DI RETE E VINCOLI .....	14
6	INTERFERENZE.....	15
7	LIENA INTERRATA MT, CARATTERISTICHE DEI CAVI INTERRATI MT E MODALITA' DI POSA.....	25
8	SCOM PARTI PER ALLESTIMENTO NUOVA USCENTE MT DA CABINA PRIMARIA .....	34
9	SCOM PARTI PER ALLESTIMENTO LOCALE CABINA DI CONSEGNA GESTORE DI RETE.....	36
10	SCOM PARTI PER ALLESTIMENTO NODO COM PLESSO CON CONGIUNTORE .....	42
11	CAVO DI COLLEGAMENTO PER ALIMENTAZIONE UTENTE.....	44
12	CABINA DI CONSEGNA .....	45
13	IMPIANTO DI TERRA .....	47
14	IMPATTO ELETTROMAGNETICO .....	51
14.1	IMPATTO ELETTROMAGNETICO – CABINA DI CONSEGNA MT.....	52
14.2	IMPATTO ELETTROMAGNETICO – LINEA MT IN CAVO INTERRATO.....	55
14.3	IMPATTO ELETTROMAGNETICO - CONCLUSIONI.....	60
15	ALLEGATI PROGETTUALI.....	61

## 1 PREMESSA

Lo scopo del presente progetto è quello di fornire le indicazioni definitive per la realizzazione delle opere elettriche di connessione dell' impianto fotovoltaico da 8400 kW, da ubicarsi nel Comune di Arconate (MI) [45°32'17.64"N - 8°49'27.35"E], destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione secondo i criteri della norma CEI 0-16.

Le opere previste nel presente progetto sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e costituiscono opere di urbanizzazione primaria.

L'intervento proposto è presentato nell'ambito delle direttive emanate dall'Unione Europea relative alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Il progetto elettrico è stato redatto sulla base delle indicazioni tecniche concordate con il gestore di rete Enel Distribuzione.

La soluzione tecnica di connessione prot. ED-29-04-2024-P6401146 per l'impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 8400 kW con punto di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 411116081 e codice POD IT001E120186116 è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente progetto.

La connessione dell'impianto prevede l'allaccio alla rete di distribuzione attraverso la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT ARCONATE.

Tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, e per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse sono a carico del richiedente.

Il richiedente è in possesso delle relative servitù per la realizzazione e l'esercizio della cabina elettrica; il cavidotto interesserà solamente strade comunali e provinciali. Un tratto di cavidotto interesserà una proprietà privata ma, trattandosi di un collegamento in una cabina esistente e gestita da E-Distribuzione, quest'ultima dovrebbe già essere in possesso delle relative servitù. Il richiedente non richiede, quindi, ad e-distribuzione Sp.A. di predisporre la relativa documentazione.

Per le opere di rete realizzate non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica e resteranno di proprietà di E-Distribuzione.

Di seguito le opere a carico di E-Distribuzione:

1. Impianto di rete di nuova costruzione
2. Interventi sulla rete esistente eseguibili soltanto da e-distribuzione Sp.A. per esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Di seguito le attività a cura del richiedente:

1. Realizzazione di fabbricato Cabina secondo quanto previsto dalla norma CEI 0-16 ed in conformità alla Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione.
2. Realizzazione impianto di terra ed allacciamento/alimentazione impianto luce cabina. Fornitura e posa Rack.

La società Neoen s.r.l., in qualità di produttore e richiedente dell'autorizzazione per la realizzazione delle opere di rete, al termine delle opere eseguite, dichiara che la costruzione sarà a disposizione di e-distribuzione quale beneficiario. Inoltre il beneficiario per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di rete sarà sempre e-distribuzione.



## 2    NORMATIVEDI RIFERIMENTO

Il presente progetto è stato redatto nel rispetto delle seguenti norme/leggi:

D. Lgs. n. 28/2011

D.P.R. n. 380/01

D. Lgs. n. 81/08

CEI 0-16

CEI 20-86

UNI-CEI 2-1 e 2-2

DM 24/11/1984

DM 21/03/1988

D. Lgs. 285/92

DPR 16/12/92 n° 495

DPR 16/09/96 n° 610

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Aree Urbane 03/03/1999 "Sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici"

Norma CEI 11-17

Norma CEI EN 50086 2-4

CENELEC HD 620 S1: 1996

CENELEC HD 620

CEI-EN 60794

Direttiva 2000/29/CE

Regio Decreto 11.12.1933 n. 1775

Decreto Ministeriale 21.03.1988, n. 449

Decreto Ministeriale 16.01.1991

Decreto Ministeriale 05.08.1998

Decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992, n. 495

Legge n. 273 del 11/08/1991

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 31 marzo 2004

Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22 Attuazione della direttiva 2004/22/CE

Decreto Ministeriale 29.05.2008

Decreto Legislativo del 16 aprile 2012 n. 46

Norme del Ministero dell'Interno per quanto attiene le disposizioni di sicurezza antincendio

CEI EN 50341-1:2013

CEI EN 50341-2-13

CEI 11-61

CEI EN 50522

CEI 103-6

CEI EN 61936-1

CEI EN 50110-1

CEI EN 50160

CEI EN 61000-4-30

CEI EN 62271-200

CEI EN 62271-1

CEI EN 62271-102

UNI CEI ENV 13005

ISO/IEC 17025

UNI EN ISO 10012

Linea Guida per l'applicazione del par. 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.5.08

DK4460

DK4461

DK4281

DK4518

EN 50341-2-13:2017-08

EN 50341-1 2013

DM 17/01/2018

Norma Europea UNI-EN 206-1

UNI11104

DS3010

DS3012

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086

Legge 2 Febbraio 1974 n. 64

D.M. 17 gennaio 2018

D.M. 22 gennaio 2008, n.37

D.M. 19 maggio 2010

UE 305/2011

UNI EN ISO 1461

CEI EN 60529

UNI EN 12504-2:2001

EN 10088-1: 2005

CEI EN 50522:2011-07

UNI EN ISO 1461

UNI EN 10025

CEI EN 50341-2-13

Raccomandazione n. 99/519/CE del 12 Luglio 1999

Norme tecniche e di unificazione rilasciate dall'ente gestore di rete.

### 3 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA MT

In accordo alla soluzione tecnica di connessione, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente progetto, la connessione dell'impianto in oggetto prevede l'allaccio alla rete di distribuzione attraverso la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT ARCONATE.

Tale soluzione prevede:

- 1) Realizzazione nuova cabina di consegna DU10-2-794267 "Due Giugno". Deve essere previsto telecontrollo sezionatore di consegna utente. La cabina di consegna deve essere dotata di numero 2 scomparti di linea e numero 1 scomparto di consegna
- 2) Nuova Uscente MT DU10 55979 "Neon" da CP DU00-1-385038 "ARCONATE"; nuova sbarra Rossa Montante 62 da inserire lavori per interruttore e protezioni
- 3) Realizzazione in Cavo Interrato Al 240 mmq in partenza da CP ARCONATE fino alla cabina di consegna DU10-2-794267 "Due Giugno"
- 4) Realizzazione richiusura nella cabina di consegna DU10-2-618765 ALGIA tramite nodo complesso con congiuntore, connessione tramite cavo interrato Al 240 mmq


Di seguito si riportano le lunghezze dei cavi interrati previsti e l'indicazione della posa:

1. Cavo interrato Al 240 mmq metri 120; posa su terreno
2. Cavo interrato Al 240 mmq metri 105; posa su terreno stesso scavo
3. Cavo interrato Al 240 mmq metri 1660; posa su asfalto

Il produttore in fase di domanda di connessione ha scelto come opzione di richiedere ad E-Distribuzione la misura dell'energia immessa in rete e prelevata dalla rete e quindi è stata prevista l'installazione del Quadro DY808 in cabina di consegna Locale ENEL.

Gli interventi sono evidenziati nelle figure successive estratte dalla Soluzione Tecnica di Connessione:



 e-distribuzione Società per Azioni Registro Imprese di Milano n. 12081/0001 - Capitale Sociale € 1.000.000.000,00	
Indirizzo: Via Po, 12 - 20121 Milano (MI) - Tel. 02 57 50 11 11	
Sede Sociale:	Accordo SP 34 via Due Giugno 105_431160831
Indirizzo:	Via Po, 12 - 20121 Milano (MI)
Telefono:	02 57 50 11 11

 e-distribuzione	e-distribuzione Società per Azioni Registro Imprese di Milano n. 12081/0001 - Capitale Sociale € 1.000.000.000,00
--	---

**REVISIONE**

Modifica di parte dell'opera (V. 1.0) - Per la versione definitiva, si consiglia di consultare il sito internet [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it) per le informazioni relative alla versione definitiva dell'opera.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso.









Prima della messa in servizio dovranno essere eseguite le prove di isolamento prescritte dalla Norma CEI 11-7.

I montaggi delle opere elettromeccaniche dovranno essere eseguiti a "regola d'arte". Lo schema elettrico di inserzione della cabina sulla rete MT è riportato di seguito:




COND. PERMANENTE E AUTOMATICO (DIVE)  
EQUILIBRIATO 0/1/0



COND. PERMANENTE E AUTOMATICO (DIVE) E EQUILIBRIATO 0/1/0

ALIMENTAZIONE DIVERGENTE



COND. PERMANENTE E AUTOMATICO (DIVE)  
EQUILIBRIATO 0/1/0

COND. PERMANENTE E AUTOMATICO (DIVE)  
EQUILIBRIATO 0/1/0

ALIMENTAZIONE DIVERGENTE CON CONVERTITORE



#### 4 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO INTERESSATO DALLE OPERE DI RETE

Le opere di rete interesseranno un'area agricola ed in particolar modo si svilupperanno su terreni agricoli pianeggianti privi di pendenze, caratterizzati da un mosaico di seminativi.

Non si notano cavità naturali o artificiali che potrebbero fungere da amplificatori naturali delle onde sismiche.

## 5 AREE INTERESSATE DALLE OPERE DI RETE E VINCOLI

Il richiedente è in possesso delle relative servitù per la realizzazione e l'esercizio della cabina elettrica di consegna; il cavidotto interesserà solamente strade comunali e provinciali. Un tratto di cavidotto interesserà una proprietà privata ma, trattandosi di un collegamento in una cabina esistente e gestita da E-Distribuzione, quest'ultima dovrebbe già essere in possesso delle relative servitù.

Le seguenti nuove opere:

- 1) Nuova cabina di consegna DU10-2-794267 "Due Giugno".
- 2) Cavo Interrato Al 240 mmq in partenza da CP ARCONATE fino alla cabina di consegna DU10-2-794267 "Due Giugno"
- 3) Cavo interrato Al 240 mmq in partenza dalla cabina di consegna DU10-2-794267 "Due Giugno" fino alla cabina di consegna DU10-2-618765 ALGIA per la realizzazione della richiusura tramite nodo complesso con congiuntore

saranno realizzate nel Comune di Arconate (MI) in Località Arconate al Foglio n. 6 particella n. 3 del catasto terreni, Foglio n. 6 particella n. 48 del catasto fabbricati e lungo un tratto della strada provinciale 34 e della strada Comunale corso America. In allegato è possibile visionare l'inquadramento dell'intervento sulle cartografie e le visure catastali delle particelle interessate.

Si evidenzia che l'intero intervento non ricade in aree vincolate. Si allegano alla presente relazione le tavole relative all'inquadramento dei vincoli.

## 6 INTERFERENZE


Da un sopralluogo effettuato in sito si evidenzia una probabile interferenza del cavidotto interrato MT lungo la strada comunale verso la CP Arconate con possibili linee dei servizi idrici, elettrici e fognari.

Allo stato attuale, vista la carenza di cartografia aggiornata, non è dato prevedere con esattezza se, quanti e quali sottoservizi interferiranno con la linea MT in progetto (attraversamenti e/o parallelismi). Durante l'iter autorizzativo, gli enti coinvolti nella conferenza di servizi, potranno dare indicazioni sulla posizione di eventuali sottoservizi presenti lungo il percorso del cavidotto. Inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, il Proponente avrà cura di segnalare tempestivamente alle competenti autorità le eventuali interferenze che, su indicazioni delle stesse autorità e conformemente alle indicazioni della Norma CEI 11-17 Cap. 6, saranno efficacemente risolte.

Di seguito le distanze di rispetto del cavidotto interrato da tubazioni metalliche per il trasporto e la distribuzione di fluidi ed eventuali provvedimenti da adottare nel caso in cui non fosse possibile rispettare le distanze minime.


**OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA  
DISTRIBUZIONE DI FLUIDI (Acquedotti, oleodotti, ecc.)**
**PARALLELISMI (art. 4.3.02 Norme CEI 11-17)**

Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e tubazioni convoglianti fluidi infiammabili; per le tubazioni per altro uso tale tipo di posa è invece consentito, previo accordo fra gli Enti interessati, purché il cavo e la tubazione non siano posti a diretto contatto fra loro.



+ i cavi e tubazioni metalliche devono comunque essere sempre posati alla maggiore distanza possibile fra loro.


- **Cavo posato sulla verticale della tubazione:**
  - per differenze di quota  $> 0,50$  m, previo accordo con gli esercenti, si possono installare cavi sulla verticale delle tubazioni senza protezioni.




- per differenze di quota comprese fra  $0,30$  m e  $0,50$  m si devono interporre elementi separatori con dimensioni minime pari alla proiezione verticale dell'altra opera interferente maggiorata di  $0,30$  m per lato, a meno che la tubazione non sia contenuta in un manufatto di protezione non metallico.

**OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA  
DISTRIBUZIONE DI FLUIDI (Acquedotti, oleodotti, ecc.)**
**ATTRAVERSAMENTI (art. 4.3.01 Norme CEI 11-17)**

L'incrocio fra cavi di energia e tubazioni metalliche non deve effettuarsi sulla proiezione verticale di giunti non saldati, delle tubazioni metalliche stesse. Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza inferiore di 1 m dal punto di incrocio.



- ♦ Provvedimenti da adottare nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima di 0,50 m:



\*elemento separatore rigido in materiale non metallico avente le dimensioni minime  $L_1 = D_1 + 0,60$  m,  $L_2 = D_2 + 0,60$  m; le prescrizioni indicate valgono anche nel caso in cui il cavo di energia incroci inferiormente la tubazione metallica.

**DISTANZE DI RISPETTO DA IMPIANTI E  
OPERE INTERFERENTI**
**U3.7**


Ed. I Giugno 2003

**OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA'  
 $\leq 0,8$  (Metano)**

**PARALLELISMI**

1) Condotte con pressione massima di esercizio  $> 5$  bar (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> specie);

- ♦ Posa dei cavi: in tubazione (art. 2.4.2.e D.M. 24.11.1984):



P = profondità di posa del cavidotto (Vedi Tavole C2.1+ C2.6 Parte II)

H = profondità di posa della condotta ( $\geq 0,9$  m)

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata devono essere interposti elementi separatori non metallici che costituiscano un diaframma continuo<sup>(\*)</sup>.

Le stesse prescrizioni devono essere rispettate dalla Società proprietaria o concessionaria delle condotte se il cavo è preesistente alla posa di queste ultime.

- ♦ Posa dei cavi: direttamente interrata o meccanizzata (art. 4.3.02 Norme CEI 11-17):

Vedi Tavola U3.5


<sup>(\*)</sup> la riduzione delle distanze di rispetto deve essere sempre concordata con la Società proprietaria o concessionaria delle condotte.



**OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA'  
 $\leq 0,8$  (Metano)**
**PARALLELISMI**

2) Condotte con pressione massima di esercizio  $\leq 5$  bar (4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> specie);

- Posa dei cavi: in tubazione (art. 3.4.2.d D.M. 24.11.1984):
  - a) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio  $> 0,5$  bar e  $\leq 5$  bar (4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> specie):



P = profondità di posa del cavidotto (Vedi Tavole C2.1+ C2.6 Parte II)

H = profondità di posa della condotta ( $\geq 0,9$  m)

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata le condotte devono essere collocate entro un manufatto o altra tubazione di protezione. Se il parallelismo è di lunghezza superiore a 150 m, devono essere previsti sulle condotte diaframmi e dispositivi di sfiato verso l'esterno (Vedi part. 1), costruiti con tubi di diametro non inferiore a 30 mm e posati ad una distanza massima tra di loro di 150 m<sup>(\*)</sup>.

- b) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio  $\leq 0,5$  bar (6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> specie):
  - non è prescritta nessuna distanza minima; essa deve essere comunque tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi gli impianti.

- Posa dei cavi: direttamente interrata o meccanizzata (art. 4.3.02 Norme CEI 11-17):

Vedi Tavola U3.5

<sup>(\*)</sup> la riduzione delle distanze di rispetto deve essere sempre concordata con la Società proprietaria o concessionaria delle condotte.



Linee in cavo sotterraneo MT

**DISTANZE DI RISPETTO DA IMPIANTI E  
OPERE INTERFERENTI**

Tavola

**U3.9**


Ed. I Giugno 2003

**OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA'  
 $\leq 0,8$  (Metano)**

**ATTRAVERSAMENTI**

1) Condotte con pressione massima di esercizio  $> 5$  bar (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> specie);

- Posa dei cavi: in tubazione (art. 2.4.2 e D.M. 24.11.1984):



P = profondità di posa del cavidotto (Vedi Tavole C2.1+ C2.6 Parte II)

H = profondità di posa della condotta ( $\geq 0,9$  m)

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata devono essere interposti elementi separatori non metallici che costituiscano un diaframma continuo<sup>(1)</sup>.

Le stesse prescrizioni devono essere rispettate dalla Società proprietaria o concessionaria delle condotte se il cavo è preesistente alla posa di queste ultime, altrimenti le condotte devono essere collocate entro un manufatto o altra tubazione di protezione che deve essere prolungata da entrambi i lati per:

- 1 m in caso di incrocio superiore;
- 3 m in caso di incrocio inferiore.

Le suddette distanze devono essere misurate a partire dalle tangenti verticali alla superficie esterna del cavidotto.

- Posa dei cavi: direttamente interrata o meccanizzata (art. 4.3.02 Norme CEI 11-17):

Vedi Tavola U3.6


<sup>(1)</sup> la riduzione delle distanze di rispetto deve essere sempre concordata con la Società proprietaria o concessionaria delle condotte.



**OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA'  
 $\leq 0,8$  (Metano)**
**ATTRAVERSAMENTI**

2) Condotte con pressione massima di esercizio  $\leq 5$  bar (4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> specie);

- ♦ Posa dei cavi: in tubazione (art. 3.4.2.d D.M. 24.11.1984):
  - a) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio  $> 0,5$  bar e  $\leq 5$  bar (4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> specie):



P = profondità di posa del cavidotto (Vedi Tavole C2.1+ C2.6 Parte II)

H = profondità di posa della condotta ( $\geq 0,9$  m)

Le stesse prescrizioni devono essere rispettate dalla Società proprietaria o concessionaria delle condotte se il cavo è preesistente alla posa di queste ultime, altrimenti le condotte devono essere collocate entro un manufatto o altra tubazione di protezione che deve essere prolungata da entrambi i lati per:

- 1 m in caso di incrocio superiore;
- 3 m in caso di incrocio inferiore.

Le suddette distanze devono essere misurate a partire dalle tangenti verticali alla superficie esterna del cavidotto.

b) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio  $\leq 0,5$  bar (6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> specie):

- non è prescritta nessuna distanza minima; essa deve essere comunque tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi gli impianti.

- ♦ Posa dei cavi: direttamente interrata o meccanizzata (art. 4.3.02 Norme CEI 11-17):


Vedi Tavola U3.6

## OPERE INTERFERENTI: CAVI DI TELECOMUNICAZIONE


## PARALLELISMI (art. 4.1.02 Norme CEI 11-17)

1) Posa dei cavi: direttamente interrata o meccanizzata

- $D \geq 0,30$  m: nessun dispositivo di protezione<sup>(1)</sup> sul cavo di telecomunicazione:




- $D < 0,30$  m;  $H \geq 0,15$  m: dispositivo di protezione<sup>(1)</sup> da applicare solo sul cavo posato alla minore profondità:



<sup>(1)</sup> canaletta metallica

**OPERE INTERFERENTI: CAVI DI TELECOMUNICAZIONE**
**ATTRAVERSAMENTI (art. 4.1.01 Norme CEI 11-17)**

- 1) **Caso normale ( $D \geq 0,30$  m):** dispositivo di protezione<sup>(\*)</sup> da applicare solo sul cavo posto superiormente:



- 2) **Caso eccezionale ( $D < 0,30$  m):** dispositivi di protezione<sup>(\*)</sup> da applicare su entrambi i cavi:



<sup>(\*)</sup> canaletta metallica

La fase esecutiva ed in particolar modo la fase relativa allo scavo e alla posa del cavidotto dovrà essere preventivamente concordata con gli enti preposti.

Non risultano presenti interferenze con il reticolo idrografico.



## 7 LINEA INTERRATA MT, CARATTERISTICHE DEI CAVI INTERRATI MT E MODALITA' DI POSA

La soluzione tecnica di connessione prevede la realizzazione di linee in cavo interrato:

1. Cavo interrato Al 240 mmq metri 120; posa su terreno
2. Cavo interrato Al 240 mmq metri 105; posa su terreno stesso scavo
3. Cavo interrato Al 240 mmq metri 1660; posa su asfalto

S dovrà utilizzare un cavo in alluminio ad elica visibile 3x(1x240 mm<sup>2</sup>) del tipo ARE4H5EX o ARP1H5EX in funzione della disponibilità dei fornitori, conforme alla specifica ENEL DC 4385C/1 matricola 332285.




Table I - CABLE CHARACTERISTICS

1	2	3	4	5	6	7
Code	Type	Conductors by nominal cross section (n° x mm <sup>2</sup> )	Circumscribed Ø Dc max. (mm)	Nominal weight (kg/km)	Current carrying load (1) (A)	Short circuit thermal current (2) (kA)
X	DC 4385C/1	3 x (1x240)	86	5100	480	31,2
	DC 4385C/2	3 x (1x400)	97	7050	595	52

(1) The nominal current carrying load applies to a single cable laid down directly buried 1.20 m, conductor max. temperature 90°C, the ground temperature 20°C and the ground resistivity 1°C m/VV.

(2) The short circuit current values apply under the following conditions:

- short circuit time: 0.5 s;
- conductor initial temperature: equal to maximum allowable temperature under steady conditions (90°C)
- conductor final temperature: 250°C.

EXAMPLE OF LIMITED IDENTIFICATION:

CABLE x x x x x x x x 12 / 20 kV 3 x ( 1 x X X X )

TABLE II – CORE CHARACTERISTICS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Core nominal cross section	Conductor wire number	Diameter at conductor level d	Insulation thickness min	Diameter at insulation level D <sub>i</sub>		Shield nominal section	Shield thickness	PVC sheath average thickness S <sub>2</sub>	Diameter at insulation level D		Electrical resistance at 20°C (1)	
(mm <sup>2</sup> )	min. (n°)	d (mm)	S <sub>1</sub> (mm)	min. (mm)	max. (mm)	min. (mm <sup>2</sup> )	min. (mm)	min. (mm)	min. (mm)	max. (mm)	max. (Ω/km)	max. (Ω/km)
240	30	18,4 <sup>+0,1 -0,4</sup>	4,3	25,4	32,6	32	0,3	1,8	35	40	0,125	-
400	53	23,4 <sup>+0,2 -0,4</sup>	4,3	34,5	38,5	37	0,3	2,1	40,5	46,2	0,0778	-

(1) The value of the electrical resistance is reported to the unit of length of the three-core cable and not of the single core

La massima potenza dell'impianto di produzione sarà 8400 kW. Considerando una tensione di generazione di 15 kV ed un  $\cos \varphi = 0,85$  (valore estremamente conservativo), la corrente prodotta dall'impianto a potenza nominale sarà pari a:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos \varphi} = 381 \text{ A}$$

Poiché il cavidotto avrà una portata di 490 A si può concludere che la sezione dei cavi è adeguata all'energia da trasportare nelle condizioni di massima generazione dell'impianto di produzione.

La caduta di tensione relativa all'impianto di produzione per il tratto di linea interrata di nuova costruzione sarà ampiamente contenuta e del tutto trascurabile.

Gli schermi dei cavi MT dovranno essere messi a terra ad entrambe le estremità di ogni tratta, in corrispondenza delle terminazioni. Qualora risultasse necessario impedire il trasferimento di potenziali di terra pericolosi da un capo all'altro di un cavo, in accordo con il Centro AT, dovrà essere interrotta la continuità metallica dello schermo mediante scollegamento dall'impianto di terra locale di un estremo dello schermo in corrispondenza del terminale con la realizzazione di appositi giunti di interruzione dello schermo.

L'integrità dei cavi deve essere garantita da una robusta protezione meccanica supplementare, in grado di assorbire, senza danni per il cavo stesso, le sollecitazioni meccaniche, statiche e dinamiche, derivanti dal traffico veicolare (resistenza a schiacciamento) e dagli abituali attrezzi manuali di scavo (resistenza a urto). La protezione meccanica supplementare non è necessaria nel caso di cavi MT posati a profondità maggiore di 1,7 m.

La profondità minima di posa per le strade di uso pubblico è fissata dal Nuovo Codice della Strada ad 1 m dall'estradosso della protezione; per tutti gli altri suoli e le strade di uso privato valgono i seguenti valori, dal piano di appoggio del cavo, stabiliti dalla norma CEI 11-17:

- ✓ 0,6 m (su terreno privato);
- ✓ 0,8 m (su terreno pubblico).

Il riempimento della trincea e il ripristino della superficie devono essere effettuati, nella generalità dei casi, ossia in assenza di specifiche prescrizioni imposte dal proprietario del suolo.

La presenza dei cavi deve essere rilevabile mediante l'apposito nastro monitore posato a non meno di 0,2 m dall'estradosso del cavo ovvero della protezione.

Non è obbligatorio prevedere pozzetti o camerette di posa dei cavi in corrispondenza di giunti e deviazioni del tracciato.

Secondo la Norma CEI 11-17 il diametro interno del tubo e relativi accessori (curve, manicotti, ecc.) non deve essere inferiore a 1,4 volte il diametro del cavo ovvero il diametro circoscritto del fascio di cavi.

Di seguito si riportano le specifiche tecniche della protezione meccanica da utilizzare:

	Linee in cavo sotterraneo MT	Tavola
	<b>MATERIALI</b> <b>PROTEZIONI MECCANICHE E SUPPORTI</b>	<b>M5.2</b> Ed. 1      Giugno 2003

**PROTEZIONI MECCANICHE: TUBI IN PVC AUTOESTINGUENTE**




Diametro esterno Øe [mm]	L [m]	Colore	Marcature	Matricola <sup>(1)</sup>	Tabella
25	3	Grigio	(da applicare sulla superficie esterna con passo = 1 m) <ul style="list-style-type: none"><li>• sigla o marchio del costruttore</li><li>• diametro nominale esterno in mm</li><li>• ENEL</li><li>• anno di fabbricazione</li><li>• marchio IMD</li></ul>	295520	DS 4235
32				295521	
50				295522	
63				295523	
125		Nero		295524	
160	295525				

<sup>(1)</sup> Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line.



Per gli elettrodotti interrati su suolo di pertinenza di pubbliche Amministrazioni è obbligatorio acquisire specifiche autorizzazioni e concessioni. L'occupazione di suolo privato determinata dalla posa di una conduttura per cavi elettrici dovrà essere oggetto di costituzione di servitù di elettrodotto mediante atto notarile di scrittura privata autenticata e/o atto pubblico. La servitù dovrà essere, per quanto possibile, inamovibile. La larghezza complessiva della fascia di asservimento  $D$  viene assunta pari a 4 m. Le fasce di rispetto,  $L$ , laterali alla canalizzazione devono essere in ogni caso commisurate alle necessità connesse con l'effettuazione di possibili interventi di manutenzione sul cavo e pertanto variabili da 1m (posa di canalizzazioni con più cavi) fino a circa 2m (posa semplice di un singolo cavo).




I cavi, dopo la posa, dovranno essere collaudati secondo la Norma CEI 11-17.

Si riportano di seguito le modalità costruttive dell'elettrodotto per posa in terreno:


- ✓ scavo della profondità di circa 1,00 metro e larghezza della base pari a 50 cm;
- ✓ posa dei tubi corrugati;
- ✓ letto di sabbia pari a 35-40 cm per ricoprimento dei corrugati;
- ✓ posa in opera di nastro di segnalazione;
- ✓ strato finale di completamento in terreno vegetale proveniente dallo scavo previa interposizione di eventuale tessuto al fine di impedire eccessivi assestamenti del riempimento. Eventuali eccedenze dello scavo non impiegate per il reinterro saranno smaltite in discarica secondo la normativa vigente.

Ne risulta la seguente modalità costruttiva in sezione:

**Posa di n° 1 cavo MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEI 11-17)**



**Posa di n° 2 cavi MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEI 11-17)**




Si riportano di seguito le modalità costruttive dell'elettrodotto per posa in asfalto:

- ✓ scavo della profondità di circa 1,00 metro e larghezza della base pari a 50 cm;
- ✓ posa dei tubi corrugati;
- ✓ letto di sabbia pari a 35-40 cm per ricoprimento dei corrugati;
- ✓ posa in opera di nastro di segnalazione;
- ✓ strato di inerte prescritto previa interposizione di eventuale tessuto al fine di impedire eccessivi assestamenti del riempimento.
- ✓ Strato di sottofondo
- ✓ Pavimentazione in conglomerato bituminoso
- ✓ Manto di usura

Eventuali eccedenze dello scavo non impiegate per il reinterro saranno smaltite in discarica secondo la normativa vigente.


Ne risulta la seguente modalità costruttiva in sezione:

**Posa di n° 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)**


**N.B.:** - per la posa su strada asfaltata in proprietà privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso, infatti, valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità minima, tra il piano d'appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.

# Sezione scavo interrato doppio cavidotto su strada

## PIANO DI CALPESTIO



Si prevedono dei giunti di collegamento per la linea in partenza da CP ARCONATE fino alla cabina di consegna DU10-2-794267 "Due Giugno". Vista la lunghezza della linea sono previsti 6 giunti di collegamento tipo GS00004/ 13 codice ENEL 270001:

Type code	Distribution Company and Country	Country Code	Rated voltage U <sub>N</sub> /U <sub>L</sub> (kV) (kV)	Joint type	Cable section (mm <sup>2</sup> )	Copper sticking section (mm <sup>2</sup> )	Minimum Diameter over insulation (mm)	Rated short time withstand current in the screen (kA)	Grounding Bolt System
GS00004/11	ED-ITALY	270002	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	No
GS00004/11	ED-ROMANIA	270002	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	No
GS00004/11	RUEGEO-BRAZIL	270003	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	No
GS00004/11	ED-COLOMBIA	274688	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	No
GS00004/11	ED-CHILE	271627	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	No
GS00004/11	ED-ARGENTINA	0114-0183	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	No
GS00004/11	ED-PERU	274239	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	No
GS00004/12	SP-BRAZIL	307929	12/20(24)	STRAGHIT	35-95	25	14.925.2	30kV 1sec	Yes
GS00004/13	ED-ITALY	270001	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	No
GS00004/13	ED-ROMANIA	270001	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	No
GS00004/13	ED-SPAIN	270080	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	No
GS00004/13	RUEGEO-BRAZIL	275022	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	No
GS00004/13	ED-COLOMBIA	274687	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	No
GS00004/13	ED-CHILE	270799	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	No
GS00004/13	ED-PERU	274239	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	No
GS00004/14	SP-BRAZIL	270321	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	25	28.632.2	30kV 1sec	Yes
GS00004/15	ED-ARGENTINA	0114-0183	12/20(24)	STRAGHIT	95-240	50	28.632.2	10kA @ 0.2sec	No
GS00004/16	ED-SPAIN	270082	12/20(24)	STRAGHIT	240-400	25	28.137.5	30kV 1sec	No
GS00004/16	RUEGEO-BRAZIL	275152	12/20(24)	STRAGHIT	240-400	25	28.137.5	30kV 1sec	No
GS00004/16	ED-CHILE	271628	12/20(24)	STRAGHIT	240-400	25	28.137.5	30kV 1sec	No
GS00004/16	ED-PERU	274237	12/20(24)	STRAGHIT	240-400	25	28.137.5	30kV 1sec	No
GS00004/17	SP-BRAZIL	307830	12/20(24)	STRAGHIT	240-400	25	28.137.5	30kV 1sec	Yes
GS00004/18	ED-ARGENTINA	0114-0183	12/20(24)	STRAGHIT	240-400	50	28.137.5	10kA @ 0.2sec	No
GS00004/19	SP-BRAZIL	307831	12/20(24)	STRAGHIT	400-630	25	33.043.8	30kV 1sec	Yes

With reference to Figure 1, overall dimensions of joints are defined in Table 4:

Rated voltage U <sub>N</sub> /U <sub>L</sub> (kV) (kV)	12/20(24)	18/30(36)
Maximum length L (mm)	-1000	-
Maximum diameter D (mm)	-100	-

Table 4 - Overall dimensions




Figure 1 - Maximum dimensions (mm)

1.4.2 COMPACT JOINT

Compact joints are composed by the following elements:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Shear bolt connector                    | 5. Metallic screen               |
| 2. Component to control the electric field | 6. External protective sheath    |
| 3. Main insulating housing                 | 7. Greases and sealing compounds |
| 4. Semiconducting layer                    |                                  |

With reference to Figure 2, Table 5 reports the main characteristics and dimensions of the connectors:




Figure 2 - Shear bolts connector example


All cable section (mm <sup>2</sup> )	Ø A min (mm)	Ø B max. (mm)	N° of screws (min.)
35-95	13	30	2
95-240	19,5	38	4
240- 400	26	45	4
400-630	33	52	6

Table 5 - Connectors dimensions

## 8 SCOMPARTI PER ALLESTIMENTO NUOVA USCENTE MT DA CABINA PRIMARIA

La soluzione tecnica di connessione prevede Nuova Uscente MT DU10 55979 "Neon" da CP DU00-1-385038 "ARCONATE"; nuova sbarra Rossa Montante 62. Per il collegamento richiesto dovrà essere allestito un quadro del tipo DY611, utilizzato per la distribuzione dell'energia elettrica presso cabine primarie, che deve prevedere, un interruttore MT, protezioni per la chiusura/apertura automatica e manuale del circuito e trasformatori per la lettura delle correnti.

Di seguito le specifiche tecniche e l'elenco dei componenti:



Matricola ENEL	Specifica ENEL	Descrizione	Quantità
161125	DY611	scomparto Linea MT quadro monopiano	1
		involucro metallico DY635 (incluso)	
		sezionatore di terra DY526 (incluso)	
305050	DJ1121/1	isolatore passante	1
305051	DJ1121/2	isolatore passante	2
305052	DJ1121/3	isolatore passante	3
532032	DY531/3	TA 600/5	2
534002	DY536/1	TA toroidale 100/1	1
140132	DY501/1	interruttore monopiano	1
160010	DV901A2NCI	dispos. Protezione Linea	1
219851	DC1060	sbarre	6
219915	DC1071/2	piastra	6
219864	DC1072	piastra	3
	DC1080	bulloneria varia	1







## 9 SCOMPARTI PER ALLESTIMENTO LOCALE CABINA DI CONSEGNA GESTORE DI RETE

La soluzione tecnica di connessione prevede l'allaccio alla rete di distribuzione attraverso la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT ARCONATE e la realizzazione della richiusura nella cabina di consegna DU10-2-618765 ALGIA tramite nodo complesso con congiuntore. Per il collegamento richiesto nella cabina di consegna si dovrà allestire un quadro DY900 - GSCM004/84 che deve prevedere per ciascun montante linea, un interruttore MT a comando elettrico (INT), un sezionatore MT di linea (SL) con comando manuale, un sezionatore di terra con comando manuale (ST).

Di seguito le specifiche tecniche:

	SPECIFICA TECNICA	Pagina 2 di 37
	APPARECCHIATURE PREFABBRICATE 24 kV CON INVOLUCRO METALLICO ISOLATE IN ESAFLORURO DI ZOLFO (SF <sub>6</sub> ) CON INTERRUTTORE	<b>DY 900</b> ed. 2 ottobre 2012


Matricola	Tipo Enel	Sigla descrittiva
16 21 05	900/1	2LEI+1T
16 21 06	900/2	3LEI+1T
16 21 07	900/3	3LEI
16 21 08	900/4	4LEI+1T
16 21 09	900/5	4LEI

QUADRO	SF6	INT	24 kV	16 kA	DY900/1	2LEI+T
QUADRO	SF6	INT	24 kV	16 kA	DY900/2	3LEI+T
QUADRO	SF6	INT	24 kV	16 kA	DY900/3	3LEI
QUADRO	SF6	INT	24 kV	16 kA	DY900/4	4LEI+T
QUADRO	SF6	INT	24 kV	16 kA	DY900/5	4LEI

Di seguito le dimensioni massime di ingombro:

	SPECIFICA TECNICA	Pagina 37 di 37
	APPARECCHIATURE PREFABBRICATE 24 kV CON INVOLUCRO METALLICO ISOLATE IN ESAFLORURO DI ZOLFO (SF <sub>6</sub> ) CON INTERRUITTORE	<b>DY 900</b> ed. 2 ottobre 2012



- (1) Posizione preferenziale del montante trasformatore.  
La disposizione dei contenitori dei fusibili può essere prioritaria o verticale.
- (2) La quota 1650 max comprende anche l'ingombro per l'estrazione del fusibile disposto in contenitori verticali, dei supporti RG-DAT e presenza tensione lato sbarre.
- (3) Isolatori passanti a caso esterno per i montanti linea e trasformatore (norma EN50180).
- (4) Posizione preferenziale della valvola di sicurezza contro le sovrapressioni.
- (5) Pannello per il fissaggio del dispositivo rivelatore di presenza tensione (posizione indicativa).
- (6) Quota massima di ingombro per l'estrazione dei fusibili disposti in contenitori orizzontali.
- (7) Pannello metallico di segregazione dei terminali dei cavi MT (deve essere garantito almeno IP3X).
- (8) Supporto per il fissaggio dei cavi MT.
- (9) Sed. di manovra dell'IMS e ST (posizione indicativa).
- (10) Terminazione per il montante TR (in alternativa alla terminazione preferenziale posta sul lato frontale).

Figura 10: Esempio di vista frontale e dimensioni massime di ingombro

Il produttore in fase di domanda di connessione ha scelto come opzione di richiedere ad E-Distribuzione la misura dell'energia immessa in rete e prelevata dalla rete e quindi è prevista l'istallazione del Quadro Utente in SF6 DY808 in cabina di consegna Locale ENEL.

Di seguito le specifiche tecniche:

	SPECIFICA TECNICA	Pagina 2 di 28
	CABINE SECONDARIE Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico isolate in SF6 quadro di trasformatori di misura utente MT	<b>DY808</b> ed 4 marzo 2015




Figura 1: DY808

MATRICOLA	TIPO	CARATTERISTICHE TV DMI 031015		CARATTERISTICHE TA DMI 031052		
		MATRICOLA	RAPPORTO (V / V)	MATRICOLA	RAPPORTO (A / A)	I <sub>cc</sub> (kA)
16 20 32	DY808 / 1	53 50 17	15000 / 100	53 20 57	50 / 5	18
16 20 33	DY808 / 2			53 20 70	400 / 5	
16 20 34	DY808 / 3			53 20 71	630 / 5	
16 20 35	DY808 / 4	53 50 24	20000 / 100	53 20 57	50 / 5	
16 20 36	DY808 / 5			53 20 70	400 / 5	
16 20 37	DY808 / 6			53 20 71	630 / 5	

QUADRO UTENTE SF6 DY808 / X XXX / 5 XXXkV

Di seguito le dimensioni massime di ingombro:

	SPECIFICA TECNICA	Pagina 27 di 28
	<b>CABINE SECONDARIE</b> Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico isolate in SF <sub>6</sub> quadro di trasformatori di misura utente MT	<b>DY808</b> ed. 4 marzo 2015





Figura 11: Vista frontale - dimensioni di massima

	SPECIFICA TECNICA	Pagina 28 di 28
	<b>CABINE SECONDARIE</b> Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico isolate in SF <sub>6</sub> quadro di trasformatori di misura utente MT	<b>DY808</b> ed. 4. marzo 2015





Figura 12: Vista laterale - dimensioni di massima

Per i cavi che arrivano all'interno del DY900 e DY808 dovranno essere utilizzati dei terminali tipo GSCC006/30 codice ENEL 273153:



1	Contact screw	7	Protection cap
2	Lug	8	Equipotential connection
3	Internal semiconductor layer	9	Cable adapter
4	Electric field control	11	Phase marking plate
5	Insulating layer	12	Capacitive socket
6	External semiconductor layer	13	Earthing connection

Figure 2 – Tee (symmetric and asymmetric) separable connector

Type code	Distribution Company and Country	Country Code	Rated voltage U <sub>0/U</sub> (Um) (kV)	Shape	Interface Type	Cable section (mm <sup>2</sup> )	Rated current I <sub>n</sub> (A)	Width max (mm)	Length max (mm)	Earthing lug section (mm <sup>2</sup> )	Rated short time withstand current in the screen (kA)	Min/max Diameter over insulation (mm)
GSCC006/0	ED-ITALY	270029	12/20(24)	TEE	C	25(Cu)	400	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	16/21.8
GSCC006/26	ED-ITALY	270027	12/20(24)	TEE	C	35+50	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	16/21.8
GSCC006/28	ED-ROMANIA	273264	12/20(24)	TEE	C	35+50	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	16/21.8
GSCC006/28	ED-SPAIN	270008	12/20(24)	TEE	C	35+50	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	16/21.8
GSCC006/27	ED-BRAZIL	270024	12/20(24)	TEE	C	35+50	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	14.9/21.8
GSCC006/27	ED-PERU	274192	12/20(24)	TEE	C	35+50	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	14.9/21.8
GSCC006/28	ED-ITALY	273226	12/20(24)	TEE	C	70+120	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	17.6/26.6
GSCC006/28	ED-ROMANIA	273226	12/20(24)	TEE	C	70+120	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	17.6/26.6
GSCC006/28	ED-BRAZIL	990270	12/20(24)	TEE	C	70+120	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	17.6/26.6
GSCC006/28	ED-COLOMBIA	274590	12/20(24)	TEE	C	70+120	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	17.6/26.6
GSCC006/28	ED-PERU	274245	12/20(24)	TEE	C	70+120	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	17.6/26.6
GSCC006/28	ED-SPAIN	270005	12/20(24)	TEE	C	70+120	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	17.6/26.6
GSCC006/29	ED-ITALY	273247	12/20(24)	TEE	C	150+185	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	22.3/28
GSCC006/29	ED-ROMANIA	273247	12/20(24)	TEE	C	150+185	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	22.3/28
GSCC006/29	ED-BRAZIL	990269	12/20(24)	TEE	C	150+185	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	22.3/28
GSCC006/29	ED-COLOMBIA	274587	12/20(24)	TEE	C	150+185	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	22.3/28
GSCC006/29	ED-PERU	270157	12/20(24)	TEE	C	150+185	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	22.3/28
GSCC006/29	ED-SPAIN	270112	12/20(24)	TEE	C	150+185	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	22.3/28
GSCC006/29	ED-ARGENTINA	0115-0085	12/20(24)	TEE	C	150+185	630	300x 220b	410	—	5kA/01 seg	22.3/28
GSCC006/30	ED-ITALY	273153	12/20(24)	TEE	C	240	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	26.1/32.2
GSCC006/30	ED-ROMANIA	273153	12/20(24)	TEE	C	240	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	26.1/32.2
GSCC006/30	ED-BRAZIL	276630	12/20(24)	TEE	C	240	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	26.1/32.2
GSCC006/30	ED-COLOMBIA	274599	12/20(24)	TEE	C	240	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	26.1/32.2
GSCC006/30	ED-PERU	274248	12/20(24)	TEE	C	240	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	26.1/32.2
GSCC006/30	ED-SPAIN	270113	12/20(24)	TEE	C	240	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	26.1/32.2
GSCC006/30	ED-ARGENTINA	0115-0413	12/20(24)	TEE	C	240	630	300x 220b	410	—	5kA/01 seg	26.1/32.2
GSCC006/31	ED-ARGENTINA	0115-0414	12/20(24)	TEE	C	300	630	300x 220b	410	—	5kA/01 seg	29.9/37.5
GSCC006/32	ED-PERU	274248	12/20(24)	TEE	C	400	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	31/37.5
GSCC006/32	ED-SPAIN	270114	12/20(24)	TEE	C	400	630	300x 220b	410	25	5kA/01 seg	31/37.5


All'interno della cabina di consegna dovranno inoltre essere previste le apparecchiature per telecomando UP e modulo GSM.

10 SCOMPARTI PER ALLESTIMENTO NODO COMPLESSO CON CONGIUNTORE

La soluzione tecnica di connessione prevede la realizzazione della richiusura nella cabina di consegna DU10-2-618765 ALGIA tramite nodo complesso con congiuntore. Per il collegamento richiesto dovrà essere allestito un quadro composto da due scomparti del tipo DY800 che devono prevedere due linee e per ciascun montante linea un interruttore MT a comando elettrico laterale (INT), un sezionatore MT di linea (SL) con comando manuale, un sezionatore di terra con comando manuale (ST).

Di seguito le specifiche tecniche e dimensionali:

	SPECIFICA TECNICA	Pagina 2 di 40
	APPARECCHIATURE PREFABBRICATE 24 kV CON INVOLUCRO METALLICO A TENUTA D'ARCO INTERNO CON INTERRUTTORE (ICS)	<b>DY800</b> ed 4 marzo 2015



Matricola	Tipologia	Larghezza scomparto	Corrente nominale in servizio	Potere di interruzione nominale in corto circuito interruttore	Potere di stabilimento in corto circuito sezionatore di terra	Specifica interruttore
			[A]	[kA]	[kA]	
16 24 40	DY800/116	Linea	500	630	16	40
16 24 50	DY800/216	Linea e sez. v. c.	500			
16 24 60	DY800/316	Linea	700			

SCOMP ICS 24 kV 630 A 16 kA 800 / XXX



Per i cavi che arrivano all'interno del DY800 dovranno essere utilizzati dei terminali conformi alla specifica ENEL DJ 4457 matricola 273041:






Fig. 1 Terminale per uso interno

Copyright © 2010. All rights reserved.

Tipo de terminación :		INTERIOR				
Referencia ENEL		273039		273041		
Referencia ENDESA		6710443	6710464		6710465	6710444
Características del cable	Secciones del cable armado con puntas de tubo Al o cables de Cu (mm²)	70 + 240	400	70 + 240	150 + 240	400
	Tensión nominal de aislamiento (kV)	12/20		18/30		
	Dilatación máxima sobre el aislante (mm)	19 + 37,2	32,1 + 37,5	19 + 37,2	27,3 + 37,2	36,3 + 42,5
Tensiones de prueba	Tensión de ensayo a frecuencia industrial (kV)	50		70		
	Tensión de ensayo a impulso atmosférico (kV pico)	125		130		
Línea de fuga nominal mínima (mm)		420		420		
Altura max L (mm)		350		350		
Corriente nominal de corto-circuito de breve duración		Según HD629-1 (EN 61442)				

 Enel	Modelo:	Rev. 07	Date aprobación:
	TERMINALI UNIPOLARI PER INTERNO E PER ESTERNO PER CAVI MT 12/20KV E CAVI MT 18/30 KV CON ISOLAMENTO ESTRUSO		
	 endesa		

3/10

La matricola 273041 si riferisce a terminali isolati a 36 kV ma adatta all'installazione su cavi MT 12/ 20 kV.

## 11 CAVO DI COLLEGAMENTO PER ALIMENTAZIONE UTENTE

Per la connessione della cabina utente alla cabina ENEL dovrà essere utilizzato un cavo in alluminio ad elica visibile 3x(1x240 mm<sup>2</sup>) del tipo ARE4H5EX o ARP1H5EX in funzione della disponibilità dei fornitori, conforme alla specifica DC4385C/1 matricola 332285 - lunghezza 14 m - posa in tubo corrugato.

## 12 CABINA DI CONSEGNA

E' prevista la realizzazione di una cabina di consegna da realizzarsi all'interno dell'area con accesso libero da strada, come prescritto dalle norme Enel Distribuzione.

La cabina dovrà essere del tipo BOX prefabbricato, realizzata da un fornitore omologato o certificato da E-Distribuzione e conforme alla specifica tecnica DG2061 ed. 9 - Standard Box Cliente.

Le dimensioni interne minime richieste:

✓ (LxPxH) 5,5x2,30x2,30 m

La cabina è stata posizionata da progetto nel rispetto delle distanze di sicurezza da impianti con pericolo di incendio o esplosione e da cavi telefonici interrati previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

È stata inoltre prevista una fascia di terreno di circa 2 metri attorno alla cabina libera da strutture e/o altri impedimenti funzionali all'esercizio dell'impianto.

Per completare il montaggio del manufatto DG2061 e per l'ingresso cavi, dovrà essere realizzato un basamento prefabbricato da interrare in opera. Il manufatto verrà semplicemente poggiato sul terreno, previa esecuzione di uno sbancamento di profondità pari a circa 60 cm, su cui effettuare un getto di magrone (calcestruzzo magro con basso dosaggio di cemento Rck 150) dello spessore di 10 cm circa (platea), al fine di preparare e perfezionare il piano di posa.

La cabina di consegna è l'interfaccia tra l'impianto e la rete: essa è stata posizionata in un punto accessibile ad Enel come riportato nella tavola allegate e dovrà essere costituita da 3 locali separati, denominati rispettivamente Locale Enel, Locale Misure e Locale Utente. Il locale Utente dovrà essere realizzato mediante un BOX prefabbricato staccato dal locale ENEL e Locale Misure e posto ad una distanza di circa un metro.

Ogni cabina prefabbricata dovrà essere realizzata da elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti interne lisce senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costituenti i box dovrà essere additivato con fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità.

I manufatti dovranno assicurare verso l'esterno un grado di protezione IP 33 Norme CEI EN 60529. A tale scopo le porte e le finestre dovranno essere del tipo omologato e-distribuzione.


Gli elementi metallici, come serramenti, porte e finestre accessibili dall'esterno, non dovranno essere collegati all'impianto di terra in applicazione del provvedimento M1.1. della norma CEI EN 50522.

Per la posa in opera del box, sul sito prescelto dovrà essere prima interrato il basamento d'appoggio prefabbricato in c.a., realizzato in monoblocco o ad elementi componibili, con profondità minima di 500 mm ed estesa su tutta l'area del locale. Tra il box ed il basamento dovrà essere previsto collegamento meccanico prevedendo un sistema di accoppiamento tale da impedire eventuali spostamenti orizzontali del box stesso ed un sistema di sigillatura al contatto box-basamento, tale da garantire un grado di protezione IP67 come da CEI 60529.

Si allegano alla presente relazione le tavole tecniche del manufatto e le specifiche E-Distribuzione DG 2061 ed.9.

### 13 IMPIANTO DI TERRA

La rete di terra attorno la cabina di media tensione è costituita da sei picchetti dispersori a croce in acciaio da 1,55 m infissi nel terreno con i relativi pozzetti di ispezione collegati fra di loro con una corda di rame di 35 mm<sup>2</sup> ad una profondità di 0,6 m.



Di seguito vengono riportati i valori di resistività di vari mezzi disperdenti in condizioni normali di umidità e temperature:


Valori della resistività per vari tipi di mezzo disperdente	
Mezzo dispersante	$\rho_r$ (Ωm)
Acqua dolce	50 ÷ 150
Acqua marina	1
Soluzioni saline	0,001 ÷ 0,1
Argilla, marne umide	30 ÷ 150
Terreni pietrosi con erba	200 ÷ 300
Sabbia umida	200 ÷ 300
Sabbia secca	2000 ÷ 5000
Rocce calcaree umide	30 ÷ 100
Rocce calcaree secche	2000 ÷ 5000
Tufi umide	200 ÷ 300
Graniti, basalti, calcestruzzo	1000 ÷ 5000
Sabbia marina	0,3 ÷ 3

Si ipotizza per il dispersore una resistività pari a circa 50  $\Omega\text{m}$ . Qualora le condizioni del terreno risultassero avverse, questo valore può essere facilmente ottenuto asportando il terreno intorno al dispersore e sostituendolo con terreno vegetale ad elevata conducibilità. Visto che “la maggior parte” della resistenza di terra è concentrata nei pressi del dispersore la quantità di terreno da sostituire non è eccessiva.

La resistenza di ciascuno dei dispersori verticali si stima essere:

$$R_{dv} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{L}{L+H} \right) \frac{\rho_E}{2\pi L} \ln \left( \frac{2L}{a} \right) = 32,2 \, \Omega$$

La formula indicata precedentemente viene utilizzata per il calcolo della resistenza di terra di dispersori cilindrici a picchetto infissi nel terreno a profondità H; i valori ricavati con buona approssimazione possono essere utilizzati anche per i picchetti a croce.




La resistenza totale degli 8 dispersori verticali risulta essere:

$$R_{dvt} = \frac{R_{dv}}{\text{Numero di dispersori previsti}} = 5,4 \, \Omega$$

Questa relazione è valida per dispersori elettricamente indipendenti; in caso contrario la resistenza di terra equivalente risulta maggiore di quella ottenibile con la regola del parallelo.

Per il dispersore orizzontale, è prevista una lunghezza di circa 45 m in corda di rame nuda la cui resistenza si stima essere:

$$R_{do} = \frac{\rho_E}{2\pi L} \left[ \ln \left( \frac{2L}{a} \right) + \ln \left( \frac{L}{H} \right) - 2 + \left( \frac{2H}{L} \right) \right] = 2,2 \, \Omega$$



La resistenza totale di terra equivalente, che è il parallelo fra la resistenza dei dispersori verticali e quella del dispersore orizzontale, vale quindi:

$$R_E = 1,6 \, \Omega$$

La corrente di guasto monofase a terra per una cabina di consegna è fornita dal gestore di rete. L'indirizzo della sviluppo attuale della rete di media tensione è di arrivare, preferibilmente, all'esercizio della stessa mediante connessione a terra del neutro tramite impedenza. Si presume pertanto, in questa fase, che la rete sia esercita a neutro compensato e, in tale condizione, per una fornitura di alimentazione a 15 kV, la corrente di guasto monofase a terra è pari a 40 A, in Italia, con un tempo di eliminazione del guasto  $\gg$  di 10 s il che ammette una tensione di contatto massima  $U_{TP}$  di 80 V (CEI EN 50522:2022-11 fig. 8 / Tab. B4).

Per il progetto in esame la tensione totale di terra per un guasto monofase a terra, nel caso di impianto di terra unico al quale sono collegate la terra di cabina e quella delle masse, vale:

$$U_E = R_E \times I_{MF} = 1,6 \times 40 = 64 \, V < U_{TP} = 80 \, V$$

che risulta minore della tensione di contatto ammissibile  $U_{TP}$ .

La rete di terra così dimensionata soddisfa i criteri di sicurezza, fermo restando che in sede esecutiva si dovrà effettuare la misura della resistenza dell'impianto di terra al fine di verificare se sono soddisfatti i requisiti normativi richiesti.

L'impianto di terra della cabina di consegna dovrà essere collegato all'impianto di terra realizzato per l'impianto fotovoltaico in modo da diminuire i valori della resistenza di terra e della tensione totale di terra per guasto monofase a terra e aumentare quindi i criteri di sicurezza.


La nomenclatura utilizzata in questo paragrafo identifica:

- Tensione totale di terra ( $U_E$ ): tensione tra un impianto di terra e la terra di riferimento.
- Tensione di contatto ammissibile ( $U_{TP}$ ): valore di tensione di contatto ammissibile in relazione al tempo di intervento delle protezioni.
- Corrente massima di guasto a terra ( $I_{MF}$ ): corrente massima che fluisce dal circuito principale verso terra, o verso parti collegate a terra, nel punto di guasto (punto di guasto a terra);
- Resistenza di terra ( $R_E$ ): resistenza tra il dispersore e la terra di riferimento.

Si riporta di seguito ed in allegato la tavola tecnica dell'impianto da realizzare:



## RETE DI TERRA ESTERNA



## 14 IMPATTO ELETTROMAGNETICO

Un qualsiasi elettrodotto è sede di campi elettrici e magnetici legati ai valori di potenza da trasportare e alla tipologia della linea (aerea o interrata). Il campo elettrico prodotto da una linea in un dato punto dipende in primo luogo dal livello di tensione e dalla distanza del punto dalla linea ed in seconda istanza dalla configurazione della linea stessa. A parità di configurazione, il campo elettrico cresce all'aumentare della tensione e diminuisce all'aumentare della distanza. I parametri legati alla configurazione che influenzano maggiormente il campo elettrico al suolo sono:

- ✓ l'altezza o la profondità della linea
- ✓ la distanza tra le fasi e la loro disposizione.

Il campo elettrico presenta un massimo nella zona circostante la linea ma decresce abbastanza rapidamente all'allontanarsi dall'asse della linea stessa.

Le linee elettriche sono inoltre sorgenti di campo magnetico a bassa frequenza. Esso dipende in primo luogo dal valore della corrente transitante in linea e dalla distanza del punto dalla linea e, in seconda istanza, dalla configurazione della linea stessa.

Il campo magnetico cresce all'aumentare della corrente e diminuisce all'aumentare della distanza. Va ancora sottolineato che il campo magnetico prodotto dalle linee elettriche dipende dalla corrente che, a differenza della tensione, varia notevolmente al variare delle condizioni di carico delle linee stesse.

Il DPCM dell' 8 luglio 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", per i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sui campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz, ha stabilito quanto segue: 100 $\mu$ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 $\mu$ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli

elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3  $\mu\text{T}$  per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

	<b>Intensità del campo elettrico (kV/m)</b>	<b>Intensità del campo di induzione magnetica (<math>\mu\text{T}</math>)</b>
Limiti di esposizione	5	100
Valore di attenzione	/	10
Obiettivo di qualità	/	3

Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08/07/2003 (G. U. Serie Generale n.199 del 28/8/03)

L'analisi dell'impatto elettromagnetico si è svolta per passi successivi:

- ✓ individuazione delle sorgenti di campi elettromagnetici correlate alla realizzazione e al funzionamento delle opere di rete;
- ✓ azione di mitigazione;
- ✓ individuazione dei recettori sensibili;
- ✓ calcolo del campo elettrico e magnetico.

Le componenti delle opere di rete di nuova realizzazione previste in grado di produrre inquinamento elettromagnetico sono le seguenti:

- ✓ Cabina di consegna MT;
- ✓ Linea MT in cavo interrato

La verifica sull'osservanza dei limiti indotti dal DPCM 08/07/2003 necessita del calcolo della "Distanza di prima approssimazione" (Dpa), che garantisce che ogni punto distante dal manufatto più della Dpa si trovi all'esterno della fascia di rispetto.

All'interno delle fasce di rispetto "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".

#### 14.1 IMPATTO ELETTROMAGNETICO – CABINA DI CONSEGNA MT

Nella cabina di consegna sarà effettuata l'immissione dell'energia in rete.

Essa sarà costituita da un monoblocco prefabbricato in cemento armato, progettato per contenere tutte le apparecchiature MT e BT.

La verifica sull'osservanza dei limiti indotti dal DPCM 08/07/2003 necessita del calcolo della "Distanza di prima approssimazione" (Dpa), che garantisce che ogni punto distante dal manufatto più della Dpa si trovi all'esterno della fascia di rispetto.

In relazione alla cabina di consegna si determina la Dpa a partire dai dati in tabella:

Calcolo Dpa cabina di consegna	
Potenza cabina [kW]	8400
Tensione di esercizio [V]	15000
Portata del cavo [A]	490
Diametro dei cavi [mmq]	240
Diametro reale del cavo (conduttore+isolante) [mm]	32,6
Dpa [m]	1,5

Considerando che la massima corrente prodotta dall'impianto è pari a 381 A corrisponde una Dpa relativa alla massima produzione dell'impianto fotovoltaico pari a:

Calcolo Dpa cabina di consegna	
Potenza cabina [kW]	8400
Tensione di esercizio [V]	15000
Corrente prodotta [A]	381
Diametro dei cavi [mmq]	240
Diametro reale del cavo (conduttore+isolante) [mm]	32,6
Dpa [m]	1,3

In considerazione dei seguenti aspetti:

- ✓ le apparecchiature delle cabine non veicolano mai la massima corrente teorica;
- ✓ ad una distanza inferiore alle Dpa indicate precedentemente non sono ubicati ricettori sensibili, abitazioni o luoghi dove sia ragionevole supporre una permanenza di persone per più di 4 ore al giorno e per periodi prolungati;
- ✓ non dovranno essere effettuati lavori di manutenzione che comportino una durata di permanenza e di esposizione maggiore di 4 ore giornaliere in presenza di tensione.

si può concludere che la verifica dell'osservanza dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003 è dunque da ritenersi soddisfatta.

Ipotizzando che nella cabina di consegna potrà essere installato un trasformatore di potenza fino a 630 kVA, si riporta di seguito il calcolo dalla “Distanza di prima approssimazione” (Dpa):

Calcolo Dpa cabina di consegna con Trasformatore da 630 kVA	
Potenza Trasformatore [kVA]	630
Tensione al secondario [V]	400
Corrente nominale al secondario del trasformatore [A]	909,3
Diametro reale del cavo (conduttore+isolante) [mm]	35
Dpa [m]	2,2

Ipotizzando inoltre che la distribuzione in bassa tensione avvenga mediante cavi FG16OM16 0,6/1 kV da 240 mmq con una portata massima di 490 A; si riporta di seguito il calcolo della “Distanza di prima approssimazione” (Dpa):

Calcolo Dpa cabina di consegna con Trasformatore da 630 kVA	
Potenza Trasformatore [kVA]	630
Tensione al secondario [V]	400
Corrente nominale al secondario del trasformatore [A]	909,3
Diametro dei cavi FG16OM16 0,6/1 kV [mmq]	240
Portata cavo FG16OM16 0,6/1 kV da 240 mmq [A]	490
Diametro reale del cavo (conduttore+isolante) [mm]	30,2
Dpa [m]	1,5

In considerazione dei seguenti aspetti:

- ✓ le apparecchiature delle cabine non veicolano mai la massima corrente teorica;
- ✓ il trasformatore è munito di tutte le certificazioni di compatibilità previste a norma di legge e del marchio CE;
- ✓ ad una distanza inferiore alla massima Dpa calcolata (2,2 metri), indicata precedentemente, non sono ubicati ricettori sensibili, abitazioni o luoghi dove sia ragionevole supporre una permanenza di persone per più di 4 ore al giorno e per periodi prolungati;
- ✓ non dovranno essere effettuati lavori di manutenzione che comportino una durata di permanenza e di esposizione maggiore di 4 ore giornaliere in presenza di tensione.

si può concludere che, anche con l'installazione di un trasformatore da 630 kVA in cabina di consegna, la verifica dell'osservanza dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003 è da ritenersi soddisfatta.

#### 14.2 IMPATTO ELETTROMAGNETICO – LINEA MT IN CAVO INTERRATO

La cabina di consegna sarà collegata alla rete di E-Distribuzione tramite:


- 1) Realizzazione linea in cavo interrato Al 240 mmq in partenza da CP ARCONATE fino alla cabina di consegna DU10-2-794267 "Due Giugno";
- 2) Realizzazione linea di richiusura nella cabina di consegna DU10-2-618765 ALGIA tramite nodo complesso con congiuntore e cavo interrato Al 240 mmq

Al fine del calcolo dell'induzione magnetica è stata utilizzata una corrente pari alla massima corrente che potrà circolare all'interno del cavo di collegamento: tale scelta è stata effettuata nel rispetto del carattere cautelativo della norma. La massima corrente che verrà prodotta dall'impianto sarà notevolmente inferiore alla portata del cavo di collegamento.

È stata prevista la disposizione dei cavi a triangolo in modo da minimizzare il campo magnetico rispetto alla disposizione parallela. Per il calcolo dell'induzione magnetica è stato considerato un sistema trifase percorso da una terna di correnti simmetrica ed equilibrata. La distanza dal centro del sistema trifase è molto maggiore rispetto alla distanza tra i conduttori.



Il trasporto dell'energia in MT avviene mediante cavo interrato ad una profondità di 100 cm e posato secondo le modalità prescritte dalla norma CEI 11-17.



L'elettrodotto considerato avrà le seguenti caratteristiche:

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • Tensione nominale:        | 15 kV                           |
| • Portata del cavo          | 490 A                           |
| • Sgla del cavo             | ARE4H5EX o ARP1H5EX             |
| • Formazione dei conduttori | 240 mm <sup>2</sup> a trifoglio |
| • Tipo di posa:             | cavo interrato                  |

La norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana, stabilisce che le linee elettriche in cavo non producono campo elettrico all'esterno, in quanto, le guaine metalliche dei cavi costituiscono un'efficace schermatura nei riguardi di tale tipo di campo.

Per quanto riguarda le linee in cavo ad alta tensione non si ritiene di riportare risultati di calcolo o di misura di campi elettrici, visto che, per le ragioni sopra esposte, i livelli di tali campi sono normalmente del tutto trascurabili.

Tale considerazione può essere fatta anche nel caso di media tensione, dato che l'intensità del campo elettrico diminuisce con la diminuzione della tensione della linea.

Contrariamente a quanto avviene per il campo elettrico, le linee in cavo interrato sono sorgenti di campo magnetico, in quanto le guaine dei cavi non costituiscono un'efficace schermatura a tale riguardo.

Quindi nel caso di un sistema bilanciato, come quello in esame, considerando le caratteristiche dell'elettrodotto (formazione dei conduttori a trifoglio - profondità di posa della linea 1,0 m) a distanza verticale di 2,5 metri dal centro del sistema trifase (altezza uomo) si avranno le condizioni determinate nelle tabelle di seguito:



Tensione nominale [V]	Corrente nominale [A]	Tipologia	Formazione	Conduttori	Distanza dal centro del sistema trifase [m]	Campo magnetico indotto [ $\mu$ T]	Limite di qualità [ $\mu$ T]	Esito verifica
15000	490	linea in cavo interrata trifase	a trifoglio	240mm <sup>2</sup> Al	2,5	0,8336	3,0	Soddisfatta
15000	381	linea in cavo interrata trifase	a trifoglio	240 mm <sup>2</sup> Al	2,5	0,6482	3,0	Soddisfatta

Nella tabella precedente sono stati indicati i calcoli del campo magnetico considerando la portata massima del cavo (490 A) e la massima corrente prodotta dall'impianto (381 A).


Il limite di legge è rispettato.

Segue l'andamento del campo magnetico post operam in funzione della distanza dal cavidotto:

Variazione dei campi con la distanza

Distanza dal centro del sistema trifase [m]	Campo magnetico [ $\mu$ T]	Limite di esposizione [ $\mu$ T]	Valore di attenzione [ $\mu$ T]	Valore di qualità [ $\mu$ T]
0,5	20,8407	100	10	3
1	5,2102	100	10	3
1,5	2,3156	100	10	3
2	1,3025	100	10	3
2,5	0,8336	100	10	3
3	0,5789	100	10	3
4	0,3256	100	10	3
5	0,2084	100	10	3
7	0,1063	100	10	3
9	0,0643	100	10	3
10	0,0521	100	10	3
15	0,0232	100	10	3


20	0,0130	100	10	3
25	0,0083	100	10	3



Considerando che la massima corrente prodotta dall'impianto è pari a 381 A segue l'andamento del campo magnetico complessivo post operam in funzione della distanza dal cavidotto:

Variazione dei campi con la distanza				
Distanza dal centro del sistema trifase [m]	Campo magnetico [ $\mu T$ ]	Limite di esposizione [ $\mu T$ ]	Valore di attenzione [ $\mu T$ ]	Valore di qualità [ $\mu T$ ]
0,5	16,2047	100	10	3
1	4,0512	100	10	3
1,5	1,8005	100	10	3
2	1,0128	100	10	3
2,5	0,6482	100	10	3
3	0,4501	100	10	3
4	0,2532	100	10	3
5	0,1620	100	10	3
7	0,0827	100	10	3

9	0,0500	100	10	3
10	0,0405	100	10	3
15	0,0180	100	10	3
20	0,0101	100	10	3
25	0,0065	100	10	3



Si può concludere che il campo elettromagnetico post operam presenterà ad altezza d'uomo un valore massimo inferiore al più stringente limite di normativa; di conseguenza la Distanza di prima approssimazione (Dpa) è pari a zero.

Il rischio elettromagnetico è pertanto da considerarsi nullo, anche in considerazione dei seguenti aspetti:

- il cavidotto non è mai percorso dalla massima corrente teorica;
- il cavidotto è interrato ad un metro ed il campo magnetico ad una distanza dal centro del sistema trifase di 2,5 metri assume valori molto al di sotto del più stringente limite di normativa;
- il cavidotto interessa aree agricole, cioè aree lontane da abitazioni e luoghi dove non è ragionevole supporre una permanenza in prossimità o al di sopra di esso di persone per più di 4 ore al giorno e per periodi prolungati.

Infine poiché i lavori di manutenzione verranno effettuati in assenza di tensione, si può ritenere nullo l'impatto sui lavoratori addetti alla manutenzione.

#### 14.3 IMPATTO ELETTROMAGNETICO - CONCLUSIONI

I risultati delle valutazioni condotte hanno mostrato come le intere opere di rete introducano valori di campo elettromagnetico molto al di sotto di quelli che dalla normativa vigente vengono considerati valori limite.

La valutazione intrapresa ha dunque confermato che i valori di campo elettromagnetico introdotti dalle opere di rete in oggetto non sono tali da destare preoccupazione alcuna per quanto riguarda l'induzione di effetti nocivi sull'uomo.

In conclusione di ciò, i limiti previsti dalla normativa vigente sono ampiamente rispettati.

## 15 ALLEGATI PROGETTUALI

1. Inquadramento intervento su cartografie
2. Cabina di consegna standard box cliente
3. Inquadramento vincoli
4. Schema elettrico unifilare
5. Documentazione fotografica
6. Piano Particolare e visure catastali dei terreni privati interessati dalle opere di rete di nuova realizzazione

## SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE



PROGETTAZIONE:



Per.Ind. Valentino Cascarano  
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Foggia n. 618

Studio tecnico Per.Ind. Valentino Cascarano  
Via Macellari, 37 - 29122 Piacenza (PC)  
+39 3911203689 – valentyno@live.it

NODO COMPLESSO CON CONGIUNTORE LOCALE E-DISTRIBUZIONE IN CABINA DU10-2-618765	CELLA DA INSERIRE NELLA CABINA PRIMARIA LOCALE E-DISTRIBUZIONE	QUADRO MT e-distribuzione 630A / 15kV / 16.5kA / 50 Hz	QUADRO MISURA	QUADRO MT UTENTE 630A / 15kV / 16kA x 1" / 50 Hz
--	---	---	---------------	---



Regione Lombardia



Provincia di Milano



Comune di Arconate

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI DA 8400,00kWp nel Comune di Arconate (MI)

**PROGETTO DEFINITIVO**

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

Proponente

NEON RENEWABLES ITALIA s.r.l.  
Via Giuseppe Rovani n.7  
20123 - Milano  
P.IVA 11953710966

Progettisti

Per.Ind. Valentino Cascarano



Formato

-

Scala

Scala stampa  
1:1

Revisione	Descrizione	Data	Preparato	Controllato	Approvato
00	Prima Emissione	23/01/2024	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano
01	Emissione Finale	25/01/2024	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano
02	Emissione con integrazione e-distribuzione	05/04/2024	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano
03	Emissione con integrazione Opere di Rete	24/05/2024	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano	Per.Ind. V. Cascarano



## INQUADRAMENTO INTERVENTO SU CARTOGRAFIE


### PROGETTAZIONE:



Per.Ind. Valentino Cascarano  
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Foggia n. 618


Studio tecnico Per.Ind. Valentino Cascarano  
Via Macellari, 37 - 29122 Piacenza (PC)  
+39 3911203689 – valentyno@live.it







00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROL	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA s.r.l. Via G. Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista: Per.Ind. VALENTINO CASCARANO		
			Revisione	00	
PLANIMETRIA AREA INTERESSE COROGRAFIA 1:25.000			Nr. Elaborato	TAV.01	
Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400KW da realizzare nel Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)			Scale	1:25.000	





00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROLLO	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA s.r.l. Via G. Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
Revisione					00
N. Elaborato					TAV.02
PLANIMETRIA AREA INTERESSE COROGRAFIA 1:5.000					Scale 1:5.000
Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400KW da realizzare nel Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)					






00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROL	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA S.r.l. Via G.Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
Revisione			00		
Nr. Elaborato			TAV.03		
Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400kW da realizzare nel Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)			Scale		
			1:2.000		





00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROLLO	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA s.r.l. Via G.Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
Revisione				00	
N° Elaborato				TAV.04	
Scale				1:2.000	






00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROL.	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA s.r.l. Via G.Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
Revisione					00
N° Elaborato					TAV.05
Scale					1:2.000

PLANIMETRIA AREA INTERESSE  
CTR

Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400kW da realizzare nel  
Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)





AREA IMPIANTO

CABINA ESISTENTE  
"ALGIA"  
CS DU10-2-618765

LINEA ELETTRICA AT  
AEREA ESISTENTE

NUOVA CABINA UTENTE / MT

PERCORSO LINEA MT INTERRATA  
SU STRADA PUBBLICA  
CAVO AI 240mmq

LINEA ELETTRICA MT  
AEREA ESISTENTE

NUOVA CABINA DI  
CONSEGNA  
"DUE GIUGNO"  
CS 794267  
Lat.45.536699  
Long.8.823182

PERCORSO LINEA MT INTERRATA  
SU STRADA PUBBLICA  
CAVO AI 240mmq

CP ARCONATE

COMUNE DI ARCONATE  
FOGLIO NR.6

LINEA ELETTRICA MT  
AEREA ESISTENTE

COMUNE DI ARCONATE  
FOGLIO NR.8

00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROLLO	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA S.r.l. Via G.Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
Revisione				00	
Nr. Elaborato				TAV.06	
PLANIMETRIA AREA INTERESSE STRALCIO CATASTALE				Scale	
Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400kW da realizzare nel Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)				1:2.000	





2



3



1



4

CP ARCONATE

NOTA:  
La linea interrata potrebbe interferire con sottoservizi interrati già esistenti (condotte idriche, fognarie, linee di illuminazione pubblica, gasdotti, etc.) Allo stato attuale, vista la carenza di cartografia aggiornata, non è dato prevedere con esattezza se, quanti e quali sottoservizi interferiranno con la linea MT in progetto (attraversamenti e/o parallelismi). Durante l'iter autorizzativo, gli enti coinvolti nella conferenza di servizi, potranno dare indicazioni sulla posizione di eventuali sottoservizi presenti lungo il percorso del cavidotto. Inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, il Proponente avrà cura di segnalare tempestivamente alle competenti autorità le eventuali interferenze che, su indicazioni delle stesse autorità e conformemente alle indicazioni della Norma CEI 11-17 Cap.6, saranno efficacemente risolte.

## IMPIANTO FOTOVOLTAICO " A R C O N A T E "

REGIONE LOMBARDIA  
COMUNE DI ARCONATE  
PROVINCIA DI MILANO

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)  
art. 6 D.Lgs. 28/2011

GIUGNO 2024

Elaborato:  
Tav. 4 - Dettagli interferenze

Committente:  
**NEOEN** Neoen Renewables Italia Srl  
Via della Posta, 10  
20123 Milano  
neoenrenewablesitalia@pecplus.it

Progettisti:  
**human capital** HC Human Capital Srl  
Via Montello, 8/bis  
20822 - Seveso (MB)  
progettazione@human-capital.it  
humancapital@legalmail.it

**(studio next.)** Studio Next Srls  
Arch. Laura Paparo  
Piazza San Martino, 31  
20001 - Inveruno (MI)  
info@studio-next.net  
studio.next@pec.it







NOTA:  
La linea interrata potrebbe interferire con sottoservizi interrati già esistenti (condotte idriche, fognarie, linee di illuminazione pubblica, gasdotti, etc.) Allo stato attuale, vista la carenza di cartografia aggiornata, non è dato prevedere con esattezza se, quanti e quali sottoservizi interferiranno con la linea MT in progetto (attraversamenti e/o parallelismi). Durante l'iter autorizzativo, gli enti coinvolti nella conferenza di servizi, potranno dare indicazioni sulla posizione di eventuali sottoservizi presenti lungo il percorso del cavidotto. Inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, il Proponente avrà cura di segnalare tempestivamente alle competenti autorità le eventuali interferenze che, su indicazioni delle stesse autorità e conformemente alle indicazioni della Norma CEI 11-17 Cap.6, saranno efficacemente risolte.

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
" A R C O N A T E "**

REGIONE LOMBARDIA  
COMUNE DI ARCONATE  
PROVINCIA DI MILANO

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)  
art. 6 D.Lgs. 28/2011

GIUGNO 2024

Elaborato:  
Tav. 4 - Dettagli interferenze

Committente:  
**NEOEN** Neoen Renewables Italia Srl  
Via della Posta, 10  
20123 Milano  
neoenrenewablesitalia@pecplus.it

Progettisti:  
**human capital** HC Human Capital Srl  
Via Montello, 8/bis  
20822 - Seveso (MB)  
progettazione@human-capital.it  
humancapital@legalmail.it

**studio next.** Studio Next Srls  
Arch. Laura Paparo  
Piazza San Martino, 31  
20001 - Inveruno (MI)  
info@studio-next.net  
studio.next@pec.it





## CABINA DI CONSEGNA STANDARD BOX CLIENTE

### PROGETTAZIONE:





Per.Ind. Valentino Cascarano  
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Foggia n. 618

Studio tecnico Per.Ind. Valentino Cascarano  
Via Macellari, 37 - 29122 Piacenza (PC)  
+39 3911203689 – valentyno@live.it

☐ FOROMETRIA PER QUADRI ED IMPIANTI

**(C) (D) VISTA LATERALE**

A1

## INQUADRAMENTO VINCOLI


### PROGETTAZIONE:




Per.Ind. Valentino Cascarano  
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Foggia n. 618

Studio tecnico Per.Ind. Valentino Cascarano  
Via Macellari, 37 - 29122 Piacenza (PC)  
+39 3911203689 – valentyno@live.it







PGT – PDR 1.4 – Tessuti ed areali



PGT – PDR 4 – Vincoli territoriali



PGT – DDP 4.3 – Rete ecologica comunale




PGT – PDS 2.1 – Previsioni dei servizi




00	24/05/2024	Prima emissione		V.C.	V.C. V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE		ELABOR.	CONTROLLO APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA s.r.l. Via G. Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
				Revisione 00	
SCREENING VINCOLI OPERE DI RETE				Nr. Elaborato  TAV.08	
Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400kW da realizzare nel Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)				Scale -	





LEGENDA



LEGENDA



00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROLLO	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA s.r.l. Via G. Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
SCREENING VINCOLI OPERE DI RETE			Revisione		00
			Nr. Elaborato		TAV.08-bis
Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400kW da realizzare nel Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)			Scale		-



# ELENCO FOGLI

[illegible]

# IMPIANTO FOTOVOLTAICO " A R C O N A T E "

R E G I O N E   L O M B A R D I A  
C O M U N E   D I   A R C O N A T E  
P R O V I N C I A   D I   M I L A N O

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)  
art. 6 D.Lgs. 28/2011

GIUGNO 2024

Elaborato:

Tav. 3 - Inquadramento Urbanistico - Estratti PGT

Committente:

**Neoen Renewables Italia Srl**

Via G. Rovani, 7

20123 Milano

neoenrenewablesitalia@pecplus.it

Progettisti:



**HC Human Capital Srl**

Via Montello, 8/bis

20822 - Seveso (MB)

progettazione@human-capital.it

humancapital@legalmail.it

**Studio Next Srls**

**Arch. Laura Paparo**

Piazza San Martino, 31


20001 - Inveruno (MI)

info@studio-next.net


studio.next@pec.it























## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### PROGETTAZIONE:



Per.Ind. Valentino Cascarano  
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Foggia n. 618

Studio tecnico Per.Ind. Valentino Cascarano  
Via Macellari, 37 - 29122 Piacenza (PC)  
+39 3911203689 – valentyno@live.it



STATO ATTUALE

STATO DI PROGETTO



00	24/05/2024	Prima emissione	V.C.	V.C.	V.C.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABOR.	CONTROLLO	APPROV.
Proponente:		NEOEN RENEWABLES ITALIA S.r.l. Via G. Rovani nr.7 20123 - Milano (MI)	Progettista:		
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OPERE DI RETE				Revisione 00	Nr. Elaborato TAV.09
Progetto Impianto Fotovoltaico da 8400kW da realizzare nel Comune di Arconate in Strada Provinciale 34, snc (MI)				Scale	-



PIANO PARTICELLARE E VISURE CATASTALI DEI TERRENI PRIVATI INTERESSATI DALLE OPERE DI RETE DI NUOVA  
REALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE:




Per.Ind. Valentino Cascarano  
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Foggia n. 618

Studio tecnico Per.Ind. Valentino Cascarano  
Via Macellari, 37 - 29122 Piacenza (PC)  
+39 3911203689 – valentyno@live.it


ELETTRODOTTO MT INTERRATO														
							SUPERFICIE							
NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PROV	DATA DI NASCITA	TITOLO DI PROPRIETA'	FOGLIO	PART	ha	a	ca	QUALITA'	CLASSE/ CAT	LUNGHEZZA ASSERVIMENTO	PERCORRENZA (m)	AREA ASSERVIMENTO (mq)
STRADA VICINALE													50	
STRADA PROVINCIALE 34													1004	
CORSO AMERICA - STRADA COMUNALE													396	
E-DISTRIBUZIONE					8	56				Fabbricati	D01		80	
E-DISTRIBUZIONE					8	55	0	4	70	PASCOLO	U		7	


CABINA DI CONSEGNA														
							SUPERFICIE			DIMENSIONI CABINA				
NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PROV	DATA DI NASCITA	TITOLO DI PROPRIETA'	FOGLIO	PART	ha	a	ca	QUALITA'	CLASSE/ CAT	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	AREA ASSERVIMENTO (mq)
CHIARAVALLE Smona Giorgia Valentina	Busto Arsizio	VA	27/09/1967	1/1	6	3	22	13	70	sem irrig	2	6,55	2,55	16,7025

SERVITU' DI ACCESSO														
							SUPERFICIE							
NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PROV	DATA DI NASCITA	TITOLO DI PROPRIETA'	FOGLIO	PART	ha	a	ca	QUALITA'	CLASSE/ CAT	LUNGHEZZA ASSERVIMENTO	PERCORRENZA (m)	AREA ASSERVIMENTO (mq)
ALGIA SAS DI CLAUDIO ASCHEFI & c.					6	48				A03 e D01	FABBRICATI	10	10	40










A map of a river area with a yellow background. A white line represents the river, flowing from the top left towards the bottom right. A red line follows the river's path, with a red dot on it. A large red area is in the top right corner. Labels with arrows point to specific features: 'CABINA ESISTENTE "ALGIA"' points to the red dot, 'AREA IMPIANTO' points to the red area, and 'NUOVA CABINA DI CONSEGNA "DUE GIUGNO"' points to a small blue rectangle on the riverbank.

CABINA ESISTENTE  
"ALGIA"

AREA IMPIANTO

NUOVA CABINA DI  
CONSEGNA "DUE  
GIUGNO"













Dettaglio geoportale



Dettaglio geoportale

Catasto terreni  
**Visura attuale per immobile**  
Situazione degli atti informatizzati al 20/06/2024



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 20/06/2024

**Dati identificativi:** Comune di ARCONATE (A375) (MI)

Foglio 8 Particella 55

**Classamento:**

**Redditi:** dominicale Euro 0,61 Lire 1.175  
agrario Euro 0,24 Lire 470

Particella con qualità: PASCOLO di classe U

Superficie: 470 m<sup>2</sup>

**Ultimo atto di aggiornamento:** SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1999 in atti dal 22/03/2000 (n. 70069.1/1999)

> **Dati identificativi**

Comune di ARCONATE (A375) (MI)

Foglio 8 Particella 55

Partita: 9767

Impianto meccanografico del 02/01/1974

**Annotazione di immobile:** PASSAGGI INTERMEDI  
DA ESAMINARE

> **Dati di classamento**

**Redditi:** dominicale Euro 0,61 Lire 1.175  
agrario Euro 0,24 Lire 470

Particella con qualità: PASCOLO di classe U

Superficie: 470 m<sup>2</sup>

Impianto meccanografico del 02/01/1974

> **Altre variazioni**

SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1999 in atti dal  
22/03/2000 (n. 70069.1/1999)



> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

---

> **1. E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**(CF 05779711000)**

sede in ROMA (RM)

Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 14/06/2016 Pubblico ufficiale ATLANTE NICOLA Sede ROMA (RM) Repertorio n. 52420 - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Nota presentata con Modello Unico n. 59681.1/2016 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 03/08/2016

---

*Visura telematica*

*Tributi speciali: Euro 0,90*

## Visura attuale per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al **26/06/2024**

Dati della richiesta

Fabbricati siti nel comune di **ARCONATE (A375)** provincia **MILANO** - Limitata al foglio: **6**



#### Soggetto richiesto:

**ALGIA S.A.S. DI CLAUDIO ASCHIERI & C.** sede **ARCONATE (MI)** (CF: **00692440159**)

**Totali immobili:** di catasto fabbricati **2**



**Immobile di catasto fabbricati -  
n.1**



**Causali di aggiornamento ed annotazioni**

#### > **Dati identificativi**

Comune di **ARCONATE (A375) (MI)**  
Foglio **6** Particella **48** Subalterno **702**

VARIAZIONE del 19/12/1986 in atti dal 26/09/1995  
AMPL. E IDENTIFICAZIONE CATASTALE (n.  
111342.1/1986)

**Particelle corrispondenti al catasto terreni**  
Comune di **ARCONATE (A375) (MI)**  
Foglio **6** Particella **48**

#### > **Indirizzo**

VIALE II GIUGNO n. 3 Piano T - 1

VARIAZIONE del 09/10/1995 in atti dal 09/10/1995  
VARIAZIONE TOPONOMASTICA PROPOSTA DI  
CLASSAMENTO (n. G03296.1/1995)

#### > **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 418,33**  
Categoria **A/3<sup>a</sup>**, Classe **4**, Consistenza **6,0 vani**

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 09/07/2009  
Pratica n. MI0608366 in atti dal 09/07/2009  
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 68725.1/2009)

**Annotazioni:** Classamento e rendita non rettificati  
entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della  
dichiarazione (D.M. 701/94)

Catasto fabbricati  
**Visura attuale per immobile**  
Situazione degli atti informatizzati al **26/06/2024**



**Immobile di catasto fabbricati**



**Causali di aggiornamento ed annotazioni**

---

**Informazioni riportate negli atti del catasto al 26/06/2024**

**Dati identificativi:** Comune di **ARCONATE (A375) (MI)**

Foglio **8** Particella **56** Subalterno **701**

**Classamento:**

Rendita: **Euro 4.431,20**

Categoria **D/1<sup>a</sup>**

**Indirizzo:** CORSO AMERICA n. 115-117 Piano T

**Ultimo atto di aggiornamento:** VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 12/01/2015 Pratica n. MI0172796 in atti dal 12/01/2015 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 157734.1/2015)

**Annotazioni:** Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

---

**> Dati identificativi**

Comune di **ARCONATE (A375) (MI)**

Foglio **8** Particella **56** Subalterno **701**

VARIAZIONE del 04/04/2000 in atti dal 04/04/2000  
FUSIONE AMPLIAMENTO (n. 54143.1/2000)

**Particelle corrispondenti al catasto terreni**

Comune di **ARCONATE (A375) (MI)**

Foglio **8** Particella **56**

---

**> Indirizzo**

CORSO AMERICA n. 115-117 Piano T

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 01/09/2011  
Pratica n. MI1085688 in atti dal 01/09/2011  
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL  
COMUNE (n. 518035.1/2011)

---

➤ **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 4.431,20**  
Categoria **D/1<sup>a</sup>**

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 12/01/2015  
Pratica n. MI0172796 in atti dal 12/01/2015  
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 157734.1/2015)

**Annotazioni:** Classamento e rendita non rettificati  
entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della  
dichiarazione (D.M. 701/94)

---

➤ **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

➤ **1. E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**(CF 05779711000)**

sede in ROMA (RM)

Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 14/06/2016 Pubblico ufficiale ATLANTE  
NICOLA Sede ROMA (RM) Repertorio n. 52420 -  
MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE  
SOCIALE Nota presentata con Modello Unico n.  
59681.1/2016 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal  
03/08/2016

---

*Visura telematica*

*Tributi speciali: Euro 0,90*

---

*Legenda*

*a) D/1: Opifici*

### > Dati di superficie

Totale: **126 m<sup>2</sup>**  
Totale escluse aree scoperte <sup>b)</sup>: **124 m<sup>2</sup>**

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione  
19/12/1986, prot. n. 111342



**Immobile di catasto fabbricati -  
n.2**



**Causali di aggiornamento ed annotazioni**

### > Dati identificativi

Comune di **ARCONATE (A375) (MI)**  
Foglio **6** Particella **48** Subalterno **703**

**Particelle corrispondenti al catasto terreni**  
Comune di **ARCONATE (A375) (MI)**  
Foglio **6** Particella **48**

VARIAZIONE del 09/10/1995 in atti dal 09/10/1995  
FUSIONE AMPLIAMENTO DIVERSA DISTRIBUZIONE  
DEGLI SPAZI INTERNI VARIAZIONE TOPONOMASTICA  
(n. G03297.1/1995)

### > Indirizzo

VIALE II GIUGNO n. 3 Piano S1 - T - 1

VARIAZIONE del 09/10/1995 in atti dal 09/10/1995  
FUSIONE AMPLIAMENTO DIVERSA DISTRIBUZIONE  
DEGLI SPAZI INTERNI VARIAZIONE TOPONOMASTICA  
(n. G03297.1/1995)

### > Dati di classamento

Rendita: **Euro 14.615,73**  
Categoria **D/1<sup>e</sup>**

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 09/07/2009  
Pratica n. MI0608367 in atti dal 09/07/2009  
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 68726.1/2009)

**Annotazioni:** Classamento e rendita non rettificati  
entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della  
dichiarazione (D.M. 701/94)

### > Intestazione attuale degli immobili dal n. 1 al n. 2 - totale righe intestati: 1

> **1. ALGIA S.A.S. DI CLAUDIO ASCHIERI & C.**  
**(CF 00692440159)**  
sede in ARCONATE (MI)  
Diritto di: Proprietà per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 28/12/2009 Pubblico ufficiale FERRARI  
ADALBERTO Sede BUSTO ARSIZIO (VA) Repertorio  
n. 237041 - FUSIONE DI SOCIETÀ PER  
INCORPORAZIONE Nota presentata con Modello  
Unico n. 5056.1/2010 Reparto PI di MILANO 2 in atti  
dal 01/02/2010

---

> **Totale Parziale**

**Catasto Fabbricati**

Immobili siti nel comune di ARCONATE (A375)

Numero immobili: **2** Rendita: **euro 15.034,06** Vani: **6,0**

---

> **Totale generale**

**Catasto Fabbricati**

Totale immobili: **2** Rendita: **euro 15.034,06** Vani: **6,0**

**Catasto Terreni**

Totale immobili: **0**

---

*Visura telematica*

*Tributi speciali: Euro 0,90*

---

*Legenda*

*a) A/3: Abitazioni di tipo economico*

*b) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"*  
*- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013*

*c) D/1: Opifici*

# PVsyst - Rapporto di simulazione

Sistema connesso in rete

Progetto: HC Capital\_Arconate

Potenza di sistema: 9403 kWp

Cascina Bertapelli - Italy

**PVsyst V7.4.8**

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

**Sommario del progetto****Luogo geografico****Cascina Bertapelli**

Italia

**Ubicazione**

Latitudine 45.54 °N

Longitudine 8.83 °E

Altitudine 173 m

Fuso orario UTC+1

**Parametri progetto**

Albedo 0.20

**Dati meteo**

Cascina Bertapelli

Meteonorm 8.1 (1996-2015), Sat=100% - Sintetico

**Sommario del sistema****Sistema connesso in rete****Orientamento campo FV****Orientamento**

Assi inseguimento orizzontali

**Eliostati illimitati****Algoritmo dell'inseguimento**

Calcolo astronomico

**Ombre vicine**

Senza ombre

**Informazione sistema****Campo FV**

Nr. di moduli

15938 unità

Pnom totale

9403 kWp

**Inverter**

Numero di unità

28 unità

Pnom totale

8400 kWac

Rapporto Pnom

1.119

**Bisogni dell'utente**

Carico illimitato (rete)

**Sommario dei risultati**

Energia prodotta	12924768 kWh/anno	Prod. Specif.	1374 kWh/kWp/anno	Indice rendimento PR	76.56 %
------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------------	---------

**Indice dei contenuti**

Sommario del progetto e dei risultati	2
Parametri principali, Caratteristiche campo FV, Perdite sistema	3
Risultati principali	10
Diagramma perdite	11
Grafici predefiniti	12
Schema unifilare	13





## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Parametri principali

## Sistema connesso in rete

## Eliostati illimitati

## Orientamento campo FV

## Orientamento

Assi inseguimento orizzontali

## Algoritmo dell'inseguimento

Calcolo astronomico

## Configurazione inseguitori

N. di eliostati 10 unità

Eliostati illimitati

## Dimensioni

Distanza eliostati 6.00 m

Larghezza collettori 3.00 m

Fattore occupazione (GCR) 50.0 %

Banda inattiva sinistra 0.02 m

Banda inattiva destra 0.02 m

Phi min / max -/+ 60.0 °

## Angoli limite ombreggiamento

Phi limits for BT -/+ 59.6 °

## Modelli utilizzati

Trasposizione Perez

Diffuso Perez, Meteonorm

Circumsolare separare

## Orizzonte

Orizzonte libero

## Ombre vicine

Senza ombre

## Bisogni dell'utente

Carico illimitato (rete)

## Caratteristiche campo FV

## Modulo FV

Costruttore

Tongwei Co. Ltd

Modello

TWMND-72HD 590

(Definizione customizzata dei parametri)

Potenza nom. unit.

590 Wp

Numero di moduli FV

15938 unità

Nominale (STC)

9403 kWp

## Campo #1 - Campo FV

Numero di moduli FV

546 unità

Nominale (STC)

322 kWp

Moduli

21 stringa x 26 In serie

## In cond. di funz. (50°C)

Pmpp

298 kWp

U mpp

1036 V

I mpp

288 A

## Campo #2 - Sottocampo #2

Numero di moduli FV

546 unità

Nominale (STC)

322 kWp

Moduli

21 stringa x 26 In serie

## In cond. di funz. (50°C)

Pmpp

298 kWp

U mpp

1036 V

I mpp

288 A

## Inverter

Costruttore

Huawei Technologies

Modello

SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.2

(Definizione customizzata dei parametri)

Potenza nom. unit.

300 kWac

Numero di inverter

28 unità

Potenza totale

8400 kWac

Numero di inverter

1 unità

Potenza totale

300 kWac

Vtaggio di funzionamento

500-1500 V

Potenza max. (=&gt;30°C)

330 kWac

Rapporto Pnom (DC:AC)

1.07

Power sharing within this inverter

Numero di inverter

1 unità

Potenza totale

300 kWac

Vtaggio di funzionamento

500-1500 V

Potenza max. (=&gt;30°C)

330 kWac

Rapporto Pnom (DC:AC)

1.07

Power sharing within this inverter



## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Caratteristiche campo FV

**Campo #3 - Sottocampo #3**

Numero di moduli FV	546 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	322 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	21 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	298 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.07
I mpp	288 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #4 - Sottocampo #4**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #5 - Sottocampo #5**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #6 - Sottocampo #6**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #7 - Sottocampo #7**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #8 - Sottocampo #8**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	



## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Caratteristiche campo FV

**Campo #9 - Sottocampo #9**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #10 - Sottocampo #10**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #11 - Sottocampo #11**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #12 - Sottocampo #12**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #13 - Sottocampo #13**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #14 - Sottocampo #14**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	



## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Caratteristiche campo FV

**Campo #15 - Sottocampo #15**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #16 - Sottocampo #16**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #17 - Sottocampo #17**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #18 - Sottocampo #18**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #19 - Sottocampo #19**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #20 - Sottocampo #20**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	



## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Caratteristiche campo FV

**Campo #21 - Sottocampo #21**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #22 - Sottocampo #22**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #23 - Sottocampo #23**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #24 - Sottocampo #24**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #25 - Sottocampo #25**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

**Campo #26 - Sottocampo #26**

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
<b>In cond. di funz. (50°C)</b>		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	



## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Caratteristiche campo FV

## Campo #27 - Sottocampo #27

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
In cond. di funz. (50°C)		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

## Campo #28 - Sottocampo #28

Numero di moduli FV	572 unità	Numero di inverter	1 unità
Nominale (STC)	337 kWp	Potenza totale	300 kWac
Moduli	22 stringa x 26 In serie		
In cond. di funz. (50°C)		Voltaggio di funzionamento	500-1500 V
Pmpp	312 kWp	Potenza max. (=>30°C)	330 kWac
U mpp	1036 V	Rapporto Pnom (DC:AC)	1.12
I mpp	302 A	Power sharing within this inverter	

## Potenza PV totale

Nominale (STC)	9403 kWp
Totale	15938 moduli
Superficie modulo	41172 m²

## Potenza totale inverter

Potenza totale	8400 kWac
Potenza max.	9240 kWac
Numero di inverter	28 unità
Rapporto Pnom	1.12

## Perdite campo

## Fatt. di perdita termica

Temperatura modulo secondo irraggiamento	
Uc (cost)	20.0 W/m²K
Uv (vento)	0.0 W/m²K/m/s

## Perdita di qualità moduli

Fraz. perdite	3.0 %
---------------	-------

## Perdite per mismatch del modulo

Fraz. perdite	2.0 % a MPP
---------------	-------------

## Perdita disadattamento Stringhe

Fraz. perdite	0.1 %
---------------	-------

## Fattore di perdita IAM

Effetto d'incidenza, profilo definito utente (IAM): Vetro Fresnel levigato, n = 1.526

0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	0.998	0.981	0.948	0.862	0.776	0.636	0.403	0.000

## Perdite DC nel cablaggio

Res. globale di cablaggio	2.0 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #1 - Campo FV

Res. globale campo	59 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #3 - Sottocampo #3

Res. globale campo	59 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #5 - Sottocampo #5

Res. globale campo	56 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #7 - Sottocampo #7

Res. globale campo	56 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #2 - Sottocampo #2

Res. globale campo	59 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #4 - Sottocampo #4

Res. globale campo	56 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #6 - Sottocampo #6

Res. globale campo	56 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC

## Campo #8 - Sottocampo #8

Res. globale campo	56 mΩ
Fraz. perdite	1.5 % a STC



## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Perdite DC nel cablaggio

**Campo #9 - Sottocampo #9**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #11 - Sottocampo #11**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #13 - Sottocampo #13**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #15 - Sottocampo #15**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #17 - Sottocampo #17**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #19 - Sottocampo #19**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #21 - Sottocampo #21**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #23 - Sottocampo #23**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #25 - Sottocampo #25**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #27 - Sottocampo #27**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #10 - Sottocampo #10**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #12 - Sottocampo #12**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #14 - Sottocampo #14**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #16 - Sottocampo #16**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #18 - Sottocampo #18**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #20 - Sottocampo #20**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #22 - Sottocampo #22**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #24 - Sottocampo #24**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #26 - Sottocampo #26**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC

**Campo #28 - Sottocampo #28**

Res. globale campo 56 mΩ  
Fraz. perdite 1.5 % a STC



## PVsyst V7.4.8

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

## Risultati principali

## Produzione sistema

Energia prodotta

12924768 kWh/anno


Prod. Specif.

1374 kWh/kWp/anno


Indice rendimento PR

76.56 %

## Produzione normalizzata (per kWp installato)



## Indice di rendimento PR



## Bilanci e risultati principali

	GlobHor	DiffHor	T_Amb	GlobInc	GlobEff	EArray	E_Grid	PR
	kWh/m²	kWh/m²	°C	kWh/m²	kWh/m²	kWh	kWh	ratio
Gennaio	42.3	21.26	1.84	59.4	48.5	431694	425787	0.763
Febbraio	54.2	32.82	3.58	71.2	60.0	530939	523892	0.783
Marzo	102.8	45.70	8.54	143.5	123.6	1066170	1051746	0.779
Aprile	132.5	60.81	12.50	181.4	159.5	1344678	1325405	0.777
Maggio	176.4	84.45	17.14	235.0	211.2	1747686	1722200	0.779
Giugno	190.9	88.51	21.58	255.8	229.1	1869970	1842185	0.766
Luglio	199.5	79.17	23.93	276.3	246.9	1988748	1958471	0.754
Agosto	162.9	77.10	23.25	222.5	197.3	1608470	1584887	0.758
Settembre	113.0	54.71	18.25	154.0	133.7	1113641	1097728	0.758
Ottobre	72.0	42.28	13.16	95.2	80.7	692168	682476	0.762
Novembre	40.9	22.74	7.28	58.0	46.9	410196	404298	0.741
Dicembre	32.5	19.93	2.70	43.1	35.1	310306	305694	0.755
Anno	1319.9	629.48	12.87	1795.3	1572.5	13114664	12924768	0.766

## Legenda

GlobHor Irraggiamento orizzontale globale  
DiffHor Irraggiamento diffuso orizz.  
T\_Amb Temperatura ambiente  
GlobInc Globale incidente piano coll.  
GlobEff Globale "effettivo", corr. per IAM e ombre

EArray Energia effettiva in uscita campo  
E\_Grid Energia immessa in rete  
PR Indice di rendimento






**PVsyst V7.4.8**

VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

**Diagramma perdite**



**Irraggiamento orizzontale globale**

**Globale incidente piano coll.**

Ombre vicine: perdita di irraggiamento

Fattore IAM su globale

**Irraggiamento effettivo su collettori**

Conversione FV

**Energia nominale campo (effic. a STC)**

Perdita FV causa livello d'irraggiamento

Perdita FV causa temperatura

Perdita per qualità modulo

Perdita disadattamento moduli e stringhe

Perdite ohmiche di cablaggio

**Energia apparente impianto a MPPT**

Perdita inverter in funzione (efficienza)

Perdita inverter per superamento Pmax

Perdita inverte a causa massima corrente in ingresso

Perdita inverter per superamento Vmax

Perdita inverter per non raggiungimento Pmin

Perdita inverter per non raggiungimento Vmin

Consumi notturni

**Energia in uscita inverter**


**Energia immessa in rete**




**PVsyst V7.4.8**  
VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

### Grafici predefiniti

Diagramma giornaliero entrata/uscita



Distribuzione potenza in uscita sistema








PVsyst V7.4.8  
VC0, Simulato su  
09/08/24 09:10  
con V7.4.8

# Schema unifilare



Modulo FV TWMND-72HD 590

Inverter SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.2

Stringa 26 x TWMND-72HD 590

HC Capital\_Arconate

09/08/24